



Ing. Jitka Piskláková Hladišová  
Juřinka 48  
757 01 Valašské Meziříčí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1106373586

VYŘÍZUJE / LINKA  
Daněk/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE  
Val. Meziříčí / 13.11.2019

**Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. číslo 1106373586, vydané pro účely územního a stavebního řízení.**

**Název stavby:** Regenerace panelového sídliště Křižná – VI. Etapa, Lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratři Čapků.

**Kat. území:** Krásno nad Bečvou.

**Parc.číslo** : viz. PD

**Předložené podklady:**

C2 - Koordinační situace stavby.

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- podmínky pro existující zařízení energetické společnosti č. 0101165566.
- před zahájením výkopových prací požádá zhotovitel o vytýčení stávajícího kabelového vedení NN. Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) kabelového vedení NN zásadně ručně. V případě, že dojde odhalení kabelového vedení, bude stavebníkem přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením DS musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- **před započítáním práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS.**
- při provádění stavby respektovat podmínky pro činnost v blízkosti elektrického zařízení dle normy ČSN EN 50110-1 ed.2. a PNE 330000-6.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby v souladu s normami ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.

- projektová dokumentace řeší mechanickou ochranu zemního kabelového vedení NN v místě křížení chodníků. Toto výše uvedené opatření bude provedeno smluvním partnerem ČEZ Distribuce a.s. na náklady Města Valašské Meziříčí.
- polopodzemní kontejnery ve stanovišti G.1.1.2 - 1 budou plně respektovat ochranné pásmo zemního kabelového vedení NN, které činí 1m na každou stranu kabelové trasy.

**Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.**

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem

 **DISTRIBUCE**  
**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín - Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035 **247**

Ing. Libor Socha  
Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – Sítě Morava