



LEGENDA

- Zkušební svorka označená gravírovaným štítkem
- Zemnicí pásek FeZn 30x4 ve výkopu
- Spojovací svorka
- Jímací vedení AlMgSi d 8 mm

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3+NPE,50HZ,400/230V,TN-C-S
OCHRANA PŘED NDN DLE ČSN 33 2000 - 4 - 41ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA DOPLŇKOVÁ : PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROJEKTANT	Zelinka Jiří		Jiří Zelinka - ENERGY
VYPRACOVAL	Zelinka Jiří		5. května 1526
KRESLIL	Zelinka Jiří		Rožnov pod Radhoštěm
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387		FORMÁT 10A4
Stavební úpravy a zateplení úřadu města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí			DATUM 08/2019
ELEKTROINSTALACE			ÚČEL DSP + DPS
			ZAK.Č. 2019/15
HROMOSVOD			MĚŘÍTKO 1:50
			Č.VÝKR. EL-01