



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Stavební úpravy a zateplení úřadu Města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel dne 14. 12. 2020 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty dle § 98 odst. 1 ZZVZ.

Přestože žádost nebyla doručena včas, zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 14. 12. 2020

Pol. č. 86: Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

- chybí položka pro zakončovací lištu nopové folie

Odpověď na Dotaz č. 1

Položka Izolace nopovou folií je včetně zakončovací lišty.

Dotaz č. 2 ze dne 14. 12. 2020

Pol. č. 91: Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

- Chybí položka za povrchovou úpravu bednění - impregnace řeziva - ochrana proti plísním a škůdcům

Odpověď na Dotaz č. 2

Impregnace řeziva - ochrana proti plísním a škůdcům je řešena v jiné položce napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí fungicidní akrylátový.

Ve Valašském Meziříčí dne 14. 12. 2020