



VYSVĚTLENÍ VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDEK Č. 1

Identifikace výběrového řízení:

Název: **Časová osa a stopy T.G. Masaryka na Náměstí ve Valašském Meziříčí**
Druh podle předmětu: dodávky
Druh podle fin. limitu: malého rozsahu

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387

Zadavatel obdržel dne 11.12.2020 následující žádost o vysvětlení výzvy k podání nabídek:

*Dobrý den,
v návaznosti na vypsané výběrové řízení na veřejnou zakázku "Časová osa a stopy T.G. Masaryka na Náměstí ve Valašském Meziříčí" bych rád vznesl dotaz. Jaký je navržený formát, materiálové provedení a barevnost dlažby na Náměstí ve Valašském Meziříčí, kde má být instalována časová osa.*

Zadavatel se tímto s ohledem na výše uvedené rozhodl vydat následující vysvětlení výzvy k podání nabídek:

Zadavatel níže uvádí informace, jež upřesňují budoucí dlažbu na Náměstí ve Valašském Meziříčí. Další detaily jsou uvedeny v přílohách tohoto vysvětlení.

1. ČASOVÁ OSA, viz situace:

Velkoformátová žulová dlažba více rozměrů, nepravidelně skládaná



CHODNÍK, POJÍZDNÁ PLOCHA – CENTRÁLNÍ PLOCHA NÁMĚSTÍ
VELKOFORMÁTOVÁ ŽULOVÁ DLAŽBA, VÍCE ROZMĚRŮ, NEPRAVIDELNĚ SKLÁDANÁ.

Centrální plocha náměstí - Centrální plocha a její členění byla svým tvarem a velikostí upravena a optimalizována v návaznosti na napojení na okolní komunikaci a přilehlé chodníky, které byly spádově navrženy tak, aby umožňovaly plynulý bezbariérový pohyb chodců. Příčné i podélné spády centrální plochy jsou proměnlivé, ale nepřekračují normové hodnoty.

Pojízdná spodní část centrální plochy je pokryta dlažbou ze žulových kamenů tl. 100 mm. Dlažba je tvořena skladbou světlejších a tmavších žulových odstínů. Plocha je podélně rozčleněna šesti řadami kamenného žulového dvouřádku. Žulové kostky 100x100x100 mm jsou uloženy v betonové směsi z C25/30-XF3.

Ve středové podélné části je umístěna v dlažbě časová osa, která je tvořena dlaždicemi s časovými údaji souvisejícími s historií města Valašské Meziříčí.

Odvodnění centrální plochy náměstí je řešeno šterbinovými žlaby zaústěnými do stávající kanalizace. Konstrukční vrstvy jsou odvodněny podélnými drény taktéž zaústěnými do stávající kanalizace.



Plochy pojižděné TNV – centrální plocha náměstí

Velkoformátová žulová dlažba	DL	100 mm	
Lože, drť 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6126
Kamenivo stmelené cementem	SC _{8/10}	210 mm	ČSN EN 14227-1
Štěrkodrt' 0/32	min.ŠD _A	100 mm	ČSN 73 6126
Štěrkodrt' 0/63	min.ŠD _B	150 mm	ČSN 73 6126
Geotextilie 300 g/m ²			ČSN EN ISO 10776
Upravená zhutněná pláň min.		30 MPa	ČSN 72 1006
<i>Celkem</i>		<i>600 mm</i>	

2. STOPY TGM, viz situace

II.

CHODNÍK, PROSTOR PRO UMÍSTĚNÍ "ZAHŘÁDEK"

ŽULOVÁ MOZAIKA ŠTÍPANÁ 50*50*50 mm. ŽULOVÉ KOSTKY MAJÍ STŘEDNÍ ZRNITOST ROVNOMĚRNĚ VELKÝCH ZRN. SHLUKY ŠEDÉ TVOŘÍ NEPATRNÉ MAPY MATERIÁLU, KTERÉ VYTVÁŘÍ SAMOSTATNOU STRUKTURU, SKLADBA OBLOUKOVÁ.

Žulová mozaika štípaná 50x50x50 mm. Žulové kostky mají střední zrnitost rovnoměrně velkých zrn. Shluky šedé tvoří nepatrné mapy materiálu, které vytváří samostatnou strukturu, skladba oblouková

Chodníky – pochozí plochy

Štípaná žulová kostka	DL	50 mm	
Lože, drť 4/8	L	30 mm	ČSN 73 6126
Štěrkodrt' 0/32	min.ŠD _A	100 mm	ČSN 73 6126
Štěrkodrt' 0/63	min.ŠD _B	200 mm	ČSN 73 6126
Upravená zhutněná pláň min.		30 MPa	ČSN 72 1006
<i>Celkem</i>		<i>380 mm</i>	

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Příloha:

Příloha_č_1_podklad

Příloha_č_2_segment_7

Příloha_č_3_směr_kladení_dlažby

Ve Valašském Meziříčí dne 15.12.2020

<otisk razítka>

<elektronicky podepsáno>

Mgr. Veronika Horáková
právník Oddělení právního