



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova – včetně rekuperace
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 3. 2. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO01 v oddílu silnoproud položky, je sloupec jednotková cena uzamčený, prosím o zaslání upraveného výkazu výměr, kde bude tento sloupec odemknutý.

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 3. 2. 2021

Opraveno Vysvětlením zadávací dokumentace č. 2.

Dotaz č. 2 ze dne 3. 2. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO02 chybí u položek č.1, 2, 3 a 4 vzorce pro výpočet ceny, tyto položky se nebudou nabízet?

Odpověď na dotaz č. 2 ze dne 3. 2. 2021

*Položky se nabízí, u těchto položek je potřebné vynásobit výměru x jednotková cena.
Zadavatel uveřejňuje opravenou Přílohu č. 3. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro SO 02, ostatní položky ani struktura přílohy se nemění.*

Dotaz č. 3 ze dne 3. 2. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO01 v oddílu stavební objekt, je u položky č.283 s názvem Repase stávajících ocelových konstrukcí, uvedena pouze výměra 1kpl, prosím o upřesnění této výměry nejlépe v m²?

Odpověď na dotaz č. 3 ze dne 3. 2. 2021

Plochu repase stávajících ocelových konstrukcí uvažujte 86,50 m².



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



Dotaz č. 4 ze dne 3. 2. 2021

V projektové dokumentaci ve výpisu prvků jsou uvedeny hliníkové tažené parapety, prosím o upřesnění tloušťky plechy parapetů?

Odpověď na dotaz č. 4 ze dne 3. 2. 2021

Tloušťka plechu parapetů je požadována v rozmezí 1,50 mm až 3,00 mm a je závislá od jejich šířky (hloubky).

V souvislosti s provedenou změnou zadavatel mění: Přílohu č. 3 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro SO 02 a uveřejňuje ji pod názvem Příloha č. 3 Oprava Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro SO 02.

Nedílnou přílohou tohoto vysvětlení je:

Příloha č. 3 Oprava Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro SO 02

Ve Valašském Meziříčí dne 8. 2. 2021