



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova – včetně rekuperace
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 8. 2. 2021

V projektové dokumentaci je navrženo spádování střech pomocí spádové vrstvy z cementové lité pěny a zároveň je navržena střešní krytina z PVC folie tl.1,8mm, k mechanickému kotvení, prosím o informaci do čeho se bude nová střešní krytina vč. nové tepelné izolace kotvit?, protože často bývá velký problém s kotvením do spádové vrstvy z cementové lité pěny a musí se potom kotvit až do nosného betonového stropu.

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 8. 2. 2021

Střešní hydroizolační fólie bude mechanicky kotvená do železobetonových panelů střech (stávajících, u přístavby nových) (tzn. kotvy přes celé tepelně izolační souvrství včetně spádové vrstvy z lité pěny, až do nosného stropu).

Ve Valašském Meziříčí dne 11. 2. 2021