



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova – včetně rekuperace
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 11. 2. 2021

Ve výkazu výměr přílohy č. 2 jsou v položkách č. 171 – 181, 183 – 185 a 188 klempířské konstrukce bez stanovení rozvinuté šířky. Tato je však důležitá pro stanovení ceny. V tabulce klempířských prvků je u označení K01-K27, K30-K36 a K38-K40 poznámka „nutný doměr“. Prosíme o stanovení jednotlivých rozvinutých šíří.

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 11. 2. 2021

Do nabídkového rozpočtu uvažujte:

- U oplechování parapetů v kontaktním zateplovacím systému RŠ: 500 mm
- U oplechování parapetů, ostění a nadpraží = orámování okenních pásů ve fasádě s hliníkovými lamelami RŠ: 800 mm
- Klempířské prvky fasád obkládaných hliníkovými lamelami a fasád provedených ze sendvičových panelů jsou RŠ dány systémovými detaily dle dodavatele systému, tyto je nutné dodržet.

Vzhledem k rozdílným hloubkám ostění stávajících výplní otvorů (tyto v rámci stavby budou zachovány) a nepřesnostem v rovinnosti stávajících (zateplovacích) fasád platí nutnost doměřit vše na místě při provádění zateplení – až po srovnání fasád.

Dotaz č. 2 ze dne 11. 2. 2021

Ve výkazu výměr přílohy č. 2 je v položce č. 182 oplechování zastřešení nad vstupy, bez stanovení plošné výměry (1 komplet – 7 ks přístřešků), avšak plochu není možné zjistit, přístřešky nejsou kótované. Prosíme o stanovení plochy jednotlivých přístřešků.

Odpověď na dotaz č. 2 ze dne 11. 2. 2021

Do nabídkového rozpočtu uvažujte:

- K/18, K/20 čela stříšek délka 3000 mm, výška 250 mm
- K/19, K/21 plocha stříšek 1,30 m²



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí



- K/22 čelo stříšky délka 4300 mm, výška 200 mm
- K/23 plocha stříšky 2,30 m²
- K/26 čelo stříšky délka 5000 mm, výška 200 mm
- K/27 plocha stříšky 3,10 m²
- K/30 čelo stříšky délka 4000 mm, výška 200 mm
- K/31 plocha stříšky 2,60 m²
- K/32 čelo stříšky délka 3500 mm, výška 200 mm
- K/33 plocha stříšky 1,70 m²
- K/34 čelo stříšky délka 5000 mm, výška 200 mm
- K/35 plocha stříšky 2,70 m²

Dotaz č. 3 ze dne 12. 2. 2021

Ve výkazu výměr (příloha č. 2) pro stávající střechy chybí adhézní můstek – penetrace asfaltovým podkladním nátěrem, který je ve skladbě ploché střechy (E), ale není uveden ve výkazu. Prosíme o ujasnění.

Odpověď na dotaz č. 3 ze dne 12. 2. 2021

Zmiňovaný penetrační nátěr je uveden v položkách č. 118, 119 Přílohy č. 2.

Ve Valašském Meziříčí dne 15. 2. 2021