

LEGENDA VENKOVNÍCH ROZVODŮ:

POZ.	Profil [mm] / materiál	Spád	Popis
A	75 / PVC-U PN 10	1,0 %	Sání filtrace
B	63 / PVC-U PN 10	1,0 %	Výtlak filtrace
C	90 / KOPOFLEX	0,5 %	Chránička kabelů
D	32 / PE PN 10	1,0 %	Dopouštění fontány
E	40 / KOPOFLEX	0,5 %	Chránička snímače větru
F	63 / PVC-U PN 10	1,0 %	Odkalení strojovny
G	125 / PVC KG	1,5 %	Vypouštění fontány /dodávka stavby/

POLOHOPIS A VÝŠKOPIS ZAKRESLENÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO NECHAT SÍTĚ VYTÝČIT ODBORNĚ ZPŮSOBILOU OSOBOU.
INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval: Miroslav PILKA, DiS.
Přezkoumal: Milan MALÝ
Schválil: Ing. Zdeněk BREJCHA

KTS-AME aqua eko
KTS-AME s.r.o.
Karla Čapka 60
500 02 Hradec Králové
tel: 495 214 743
voda@kts-ame.cz, www.kts-ame.cz

Akce: REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - MĚSTO

Investor: Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

Druh dokumentace: D.2.3.1 TECHNOLOGIE VODNÍHO PRVKU
Status dokumentace: DPS

Název dokumentu: SITUACE
Měřítko 1:250

Číslo zakázky: 3016
Číslo dokumentace:
Kód dokumentace: 2016-3016
Index: -
Datum vydání: 2019-05
Číslo výkresu: D.2.3.1.2