



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 25. 3. 2021

Ve výkazu výměr objektu VRN je položka č.8 013274000 Pasportizace objektu před započítáním prací a položka č.9 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací . Z projektové dokumentace není zřejmé, jakého objektu (objektů) se to týká. Žádáme o vysvětlení těchto položek.

Odpověď na Dotaz č. 1

Týká se to všech objektů, které může realizace stavby (provádění stavebních prací) nějakým způsobem ovlivnit. Spadají do toho jak budovy okolo náměstí, přístupové komunikace (doprava materiálu) i objekty na náměstí, které budou zachovány, jako jsou sochy, zeleň, hydranty atd..

Dotaz č. 2 ze dne 25. 3. 2021

V projektové dokumentaci je pro vyznačení parkovacích míst a přechodů navrženo vodorovné dopravní značení. Ve výkazu výměr vodorovné dopravní značení chybí. Žádáme o doplnění této položky.

Odpověď na Dotaz č. 2

Vodorovné dopravní značení nebude prováděno nástřikem barvy. Parkovací plochy a přechod pro chodce je řešen rozdílnou strukturou pokládky žulové dlažby a je použit materiál v odlišné barevně od komunikace. Viz textová část technické zprávy objektu SO 100 a legenda na výkresech - Situace.

Dotaz č. 3 ze dne 25. 3. 2021

Z dokumentace také není zřejmé, jak má být vodorovné dopravní značení realizováno. Bude provedeno nátěrem barvou (plastem) nebo vyznačeno barevně odlišnou dlažbou. Žádáme o vysvětlení této položky.



Odpověď na Dotaz č. 3

Viz odpověď k dotazu č.2

Dotaz č. 4 ze dne 25. 3. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 301 - Dešťové kanalizace je položka č.1 R01 Vzorkování stavebních materiálů a konstrukcí. Co se má v tomto objektu vzorkovat ?

Odpověď na Dotaz č. 4

Jedná se o ověření použití profilovaného šachtového dna a odsouhlasení poklopů šachet pro osazení v dlažbách Centrální plochy.

Dotaz č. 5 ze dne 25. 3. 2021

Ve výkazu výměr objektu SO 100 – Komunikace a chodníky je položka č. 86 767991003 Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hmotnosti do 5 kg/m a položka č. 87 1301105 úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 50x30x3mm. Dle dodatečného popisu se jedná o rám pro časovou osu. Ta není součástí této stavby. Z projektové dokumentace není zřejmé , jak se má tento rám osadit. Žádáme o vysvětlení.

Odpověď na Dotaz č. 5

Rám bude kotven do podkladní betonové konstrukce viz Vzorový příčný řez centrální plocha. Vymezuje prostor mezi dlažbou Centrální plochy a časovou osou. Realizace časové osy (konstrukční a umělecké zpracování) není součástí této PD.

Dotaz č. 6 ze dne 25. 3. 2021

V projektové dokumentaci je pro centrální plochu náměstí navržen dle výkresu spárořezu dlažba z kamenných žulových desek ve třech odstínech šedé. Vzhledem k tomu, že barevné odstíny nejsou jednoznačně dané , je možné použít jiný materiál než žula?

Odpověď na Dotaz č. 6

Barevné rozlišení použitých materiálů musí být zřejmé (viditelné). Materiál bude před použitím vzorkován (technické parametry, jakost, protiskluzová povrchová úprava a vizuální struktura kamene) a následně odsouhlasen objednatelem. Navržený materiál je žula (odsouhlaseno památkáři). Jedná se o přírodní materiál, který je definován svými vlastnostmi, které budou dokladovány výrobcem.

Dotaz č. 7 ze dne 25. 3. 2021

Dle výkresu spárořezu jsou jednotlivé dlažební kameny v pěti různých šířkách a čtyřech různých délkách a ve třech barevných odstínech . To je navíc centrální plocha rozdělena časovou osou, odvodňovacími žlaby a pásy z dlažebních kostek, což způsobí dořezání na jiné šířky dlažby. Je možné specifikovat dodávku jednotlivých kamenných desek z důvodu snížení hlukové a prachové zátěže v místě stavby?



Odpověď na Dotaz č. 7

Kladečský plán je zřejmý z výkresu Spároveň a dlažby v objektu SO 100. Eliminace prašnosti prováděných stavebních prací je už na zhotoviteli stavby.

Dotaz č. 8 ze dne 25. 3. 2021

V projektové dokumentaci je pro vodní prvek navržen dle výkresu spárořezu dlažba z kamenných žulových desek ve čtyřech odstínech šedé. Vzhledem k tomu, že barevné odstíny nejsou jednoznačně dané, je možné použít kamenné desky v barvě bílé, černé nebo jiný materiál než žula?

Odpověď na Dotaz č. 8

Barevné rozlišení použitých materiálů musí být zřejmé (viditelné). Materiál bude před použitím vzorkován (technické parametry, jakost, protiskluzová povrchová úprava a vizuální struktura kamene) a následně odsouhlasen objednatelem. Navržený materiál je žula (odsouhlaseno památkáři). Jedná se o přírodní materiál, který je definován svými vlastnostmi, které budou dokladovány výrobcem.

Ve Valašském Meziříčí 29. 3. 2021