



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 9 ze dne 25. 3. 2021

Žádáme o upřesnění optického kabelu:

SO 400.5 - I - Rozvody kamery

p.č. 21 10.560.190 - Kabel SCHRACK optický univerzální - kamery m 600,00

Odpověď na Dotaz č. 9

Jedná se o:

4 vláknový optický kabel o průměru 2mm pro zafouknutí
chránička trubka pro zafouknutí kabelu optického: trubka 7/4,
7mm venkovní průměr a 4mm vnitřní průměr

Ve Valašském Meziříčí 30. 3. 2021