



## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4**

### **Identifikace veřejné zakázky:**

|                               |                                                   |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Název:                        | <b>Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí</b> |
| Druh podle předmětu:          | stavební práce                                    |
| Druh podle finančního limitu: | podlimitní režim                                  |
| Druh zadávacího řízení:       | otevřené řízení                                   |

**Zadavatel:** **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace obdržel žádost o vysvětlení. Zadavatel dle § 98 odst. 3 ZZVZ není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas (a to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek). Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty podle § 98 odst. 1 ZZVZ.

Přestože žádost nebyla doručena včas, zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

### **Dotaz č. 1 ze dne 29. 3. 2021**

SO 401.1 - D - Silnoprůdové rozvod náměstí

|           |   |            |                                         |     |       |
|-----------|---|------------|-----------------------------------------|-----|-------|
| Pol.č. 49 | M | 10.097.200 | Dodávka 9ks MSS dle požadované výstroje | kpl | 1,000 |
| PP        |   |            | Dodávka 9ks MSS dle požadované výstroje |     |       |



ENERGETICKÝ VÝSUVNÝ SLOUPEK MSS ENERGO63, SITEL.  
U = 230V/400V, KRYTÍ IP67,  
VIZ PODROBNOU KONFIGURACI NA VÝKRESE D.1.4.4

Žádáme o výkres k této položce (D.1.4.4)

### **Odpověď na dotaz č. 1**

Omlouváme se za překlep, jedná se o výkres č. D.1.4.1.4, který je součástí dokumentace.

### **Dotaz č. 2 ze dne 29. 3. 2021**

SO 400.1 - A - VO náměstí

|           |   |            |                                                                |     |       |
|-----------|---|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|
| pol.č. 91 | M | 10.097.194 | Drátěné žlaby \merkur2 Včetně veškerého materiálu viz rozpiska | kpl | 1,000 |
|-----------|---|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|

PP Drátěné žlaby \merkur2 Včetně veškerého materiálu viz rozpiska

Žádáme o zaslání rozpisky.

### **Odpověď na dotaz č. 2**

Dílnské výkresy a „šroubkové rozpisky“ nejsou součástí prováděcí dokumentace. Jedná se o klasický kabelový žlab. Délka žlabu je dle SO 400.1 – A – VO náměstí pol.č. 4 - 44 m.

**Ve Valašském Meziříčí 6. 4. 2021**