


| | | | |
|--------------|---|--------------|--|
| — | — | — | Stávající rozvod vratné topné vody |
| — | — | — | Stávající rozvod přívodu topné vody |
| — | — | — | Nový rozvod vratné topné vody—Cu |
| — | — | — | Nový rozvod přívodu topné vody—Cu |
| X | — | X | Stávající rozvod vratné topné vody—demonťáž |
| X | — | X | Stávající rozvod přívodu topné vody—demonťáž |

Nové stoupaající/klesající potrubí

- ☐ ● Stávající deskové otopné těleso
- ☒ ● Stávající deskové otopné těleso – demontáž
- ☒ ● Nové deskové otopné těleso se spodním připojením

Typ tělesa – výška/ délka
H–šroubení, termostatická hlavice

Rozvody topné vody vedeny ve zdivu budou opatřeny izolačními pouzdry z pěnového polyethylenu.

| | | | |
|--|--|--|---------|
|  WHG | | Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5 TEL: +420 739 444 333 E-MAIL: tzb@whg.cz | |
| AKCE: | | | |
| MŠ SEIFERTOVA VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČI - REKONSTRUKCE KOUPELEN | | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | | MÍSTO: Valašské Meziříčí Seifertova 160 | |
| S WHG s.r.o. Ořešská 873, Řeporyje, 155 00 Praha 5 | | STUPEŇ: | DPS |
| AUTORIZOVAL: | | VARIANTA: | - |
| Ing. Michal Podešva, Křížná 35/637, Valašské Meziříčí 75701 | | DATAK: | 12/2018 |
| INVESTOR: | | FORMAT: | 2 A4 |
| Město Valašské Meziříčí, Náměstí 715, 757 01 Valašské Meziříčí | | ARCH. ČÍS: | - |
| ZOD. PROJEKTANT: | | MĚŘÍTKO: | 1:25 |
| Ing. Michal Podešva | | | |
| VYPRACOVAL: | | | |
| Jaroslav Skýpala | | | |
| OBJEKT: | | | |
| SO02 | | | |
| ČÁST: | | | |
| VYTÁPĚNÍ | | | |
| VÝKRES: | | | |
| SO02 - PŮDORYS 1.NP - VYTÁPĚNÍ | | | |
| | | ČÍS. VÝKR.: | SO02-07 |