

VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Identifikace výběrového řízení:

Název:	Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u Choryně
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh výběrového řízení:	otevřená výzva
Zadavatel:	Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu čl. XIII. odst. 4 Výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce toto následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1 ze dne 23. 9. 2021

*Dle projektové dokumentace je součástí stavby objekt SO 201 opěrná zeď (Z1). Po prohlídce stavby jsme zjistili, že opěrná zeď je opravena včetně oplocení. Má se tato zeď odstranit a vybudovat znovu?
Žádáme o vysvětlení položky.*

Odpověď na dotaz č. 1

Celá zeď se odstraňuje a buduje znovu, protože se rozšiřuje chodník.

Dotaz č. 2 ze dne 23. 9. 2021

Součástí objektu SO 101 Chodník je opěrná zeď Z2. Dle projektové dokumentace opěrná zeď Z2 zasahuje do stávající betonové opěrné zdi. Jak se má tento problém řešit, v projektové dokumentaci ani ve výkazu výměr není o bouracích pracích zmínka.

Odpověď na dotaz č. 2

Stávající betonová zeď bude odstraněna v délce cca 8m (v místě, kde je navržena nová opěrná zeď Z2). Ve výkazu je demolice součástí odstranění betonu stávajících betonových ploch.

Ve Valašském Meziříčí dne 23. 9. 2021