

# STAVBA POVOLENA

Stavba:

"Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřínka" 21 ks  
vodovodních přípojek

Stavebník:

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ  
VM, odborem komunálních služeb

Stavební podnikatel:

Stavbu povolil:

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu

Územní souhlas:

sp. zn.: SŘ/075663/2021/Hj, nabyt právních účinků 5.3.2021

Termín dokončení:

19.2.2023

Městský úřad -3-

Odbor územního plánování  
a stavebního řádu

Soudní 1221

757 38 Valašské Meziříčí







**MĚSTSKÝ ÚŘAD  
VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ**

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí  
www.valasskemezirici.cz

**ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  
A STAVEBNÍHO ŘÁDU**

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské  
Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních  
služeb

Zašovská č.p. 784  
757 01 Valašské Meziříčí 1

Váš dopis značky / ze dne

18.1.2021

naše značka

sp. zn.: SŘ/006242/2021/Hj  
č. j.: MeUVM 014675/2021

vyřizuje / linka

oprávněná úřední osoba  
Ing. Jarmila Hendrychová / 571 674 218

ve Valašském Meziříčí

19.2.2021

## ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 18.1.2021 oznámilo

**Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních služeb, IČO 00304387, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1,**

**které zastupuje Ing. Jan Hladiš, IČO 04283821, nám. Svobody č.p. 1317/19, 769 01 Holešov**

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **vydává územní souhlas s umístěním stavby:**

**21 ks vodovodních přípojek**

**"Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka"**

**Valašské Meziříčí, Juřinka**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 493/2 (orná půda) v katastrálním území Juřinka.

**Druh a účel umísťované stavby:**

Jedná se o stavbu technické infrastruktury – rozšíření vodovodní sítě z důvodu budoucí zástavby pozemku parc.č. 493/2 v k.ú. Juřinka 21 rodinnými domy.

**Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:**

Napojení 21 ks vodovodních přípojek bude provedeno na nově budovaný vodovodní řad (společné povolení vodoprávního úřadu MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí) na pozemku parc.č. 493/2 v k.ú. Juřinka. Odbočení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu se šoupátkem, zemní soupravou a poklopem.

Telefon / ústředna: +420 571 674 111

E-mail: epodatelna@muvalmez.cz

Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí

č. účtu: 19-1229851/0100



Vodovodní přípojky umístěvané pod komunikací budou osazeny do ochranné trubky HDPE dn 63 délky 7,5 m. Niveleta ochranného potrubí bude na úrovni potrubí nového vodovodního řadu.

Ukončení vodovodních přípojek bude na hranici jednotlivých parcel (budoucích rodinných domů), kde budou osazeny vodoměrné šachtice dodané společností BOCKR Trading a potrubí vtažené do šachtice bude zaslepeno.

- Vodovodní přípojka č.1: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.2: délka 8,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.3: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.4: délka 8,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.5: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.6: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.7: délka 8,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.8: délka 8,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.9: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.10: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.11: délka 8,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.12: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.13: délka 9,0 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.14: délka 1,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.15: délka 9,0 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.16: délka 1,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.17: délka 9,0 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.18: délka 1,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.19: délka 9,0 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.20: délka 1,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.21: délka 9,2 m, materiál PE100, SDR11 dn 32

K žádosti žadatel připojil:

- a) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4 stavebního zákona:
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 5.6.2020, spis.zn.: MěÚVM 129640/2019/2-330
- b) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásům:
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.2.2020, zn.: 1107558674
  - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.2.2020, zn.: 4121477072
  - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.2.2021 zn.:0101459529
  - GasNet Služby, s.r.o. ze dne 8.12.2020, zn.:5002266220
  - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 13.2.2020, vyj.č. 366/2020
  - CETIN, a.s. ze dne 30.11.2020, č.j.:832286/20





## c) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy

Z hlediska Územního plánu Valašské Meziříčí ve znění změny č.2 (právní stav po vydání), která byla vydána opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 20.9.2018 pod číslem usnesení Z 30/06 s nabytím účinnosti dne 16.10.2018 se pozemek parc.č. 493/2 v k.ú. Juřinka nachází v zastavitelném území a je vymezen jako plochy smíšené obytné vesnické – SO.3. Využití pozemku parc.č. 493/2 v k.ú. Juřinka pro záměr umístění stavby technické infrastruktury lze v souladu se stanovenými podmínkami pro využití jednotlivých ploch posoudit jako využití přípustné.

Jedná se o stavební záměr, na který podle ustanovení § 96 odst. 2 stavebního zákona postačí územní souhlas. Žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb.

Popis další přípravy a provedení záměru, popřípadě údaje o souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, údaje o napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

Stavebník před zahájením zemních prací zajistí u vlastníků technické infrastruktury vytyčení jejich inženýrských sítí a zajistit jejich neporušení. Budou dodrženy vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními (včetně přípojek) a předpisy pro práci v ochranných a bezpečnostních pásmech jednotlivých vedení.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

**Poučení:**

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkově pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.



Městský úřad  
Odbor územního plánování  
a stavebního řádu  
Soudní 1221  
757 38 Valašské Meziříčí

Ing. Jarmila Hendrychová, v. r.

referent odboru územního plánování a stavebního řádu

„otisk úředního razítka“

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.





**Obdrží:**

Účastníci řízení (doručenky):

Ing. Jan Hladiš, nám. Svobody č.p. 1317/19, 769 01 Holešov (zmocněný zástupce žadatele, obdrží ověřenou dokumentaci)

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem majetkové správy, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcngx4k

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí  
1





# MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ

Soudní 1221 • 757 01 Valašské Meziříčí  
www.valasskemezirici.cz

## ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské  
Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních  
služeb

Zašovská č.p. 784  
757 01 Valašské Meziříčí 1

Váš dopis značky / ze dne

18.1.2021

naše značka

sp. zn.: SŘ/006242/2021/Hj  
č. j.: MeUVM 014675/2021

vyřizuje / linka

oprávněná úřední osoba  
Ing. Jarmila Hendrychová / 571 674 218

ve Valašském Meziříčí

19.2.2021

## ÚZEMNÍ SOUHLAS

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 18.1.2021 oznámilo

**Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem komunálních služeb, IČO 00304387, Zašovská č.p. 784, 757 01 Valašské Meziříčí 1,**

**které zastupuje Ing. Jan Hladiš, IČO 04283821, nám. Svobody č.p. 1317/19, 769 01 Holešov**

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **vydává územní souhlas s umístěním stavby:**

#### **21 ks vodovodních přípojek**

#### **"Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka"**

#### **Valašské Meziříčí, Juřinka**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 493/2 (orná půda) v katastrálním území Juřinka.

#### **Druh a účel umísťované stavby:**

Jedná se o stavbu technické infrastruktury – rozšíření vodovodní sítě z důvodu budoucí zástavby pozemku parc.č. 493/2 v k.ú. Juřinka 21 rodinnými domy.

#### **Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:**

Napojení 21 ks vodovodních přípojek bude provedeno na nově budovaný vodovodní řad (společné povolení vodoprávního úřadu MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí) na pozemku parc.č. 493/2 v k.ú. Juřinka. Odbočení bude provedeno pomocí navrtávacího pasu se šoupátkem, zemní soupřavou a poklopem.

Telefon / ústředna: +420 571 674 111

E-mail: epodatelna@muvalmez.cz

Bankovní spojení: KB Valašské Meziříčí

č. účtu: 19-1229851/0100



Vodovodní přípojky umístěvané pod komunikací budou osazeny do ochranné trubky HDPE dn 63 délky 7,5 m. Niveleta ochranného potrubí bude na úrovni potrubí nového vodovodního řadu.

Ukončení vodovodních přípojek bude na hranici jednotlivých parcel (budoucích rodinných domů), kde budou osazeny vodoměrné šachtice dodané společností BOCKR Trading a potrubí vtažené do šachtice bude zaslepeno.

- Vodovodní přípojka č.1: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.2: délka 8,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.3: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.4: délka 8,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.5: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.6: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.7: délka 8,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.8: délka 8,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.9: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.10: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.11: délka 8,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.12: délka 2,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.13: délka 9,0 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.14: délka 1,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.15: délka 9,0 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.16: délka 1,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.17: délka 9,0 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.18: délka 1,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.19: délka 9,0 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.20: délka 1,5 m, materiál PE100, SDR11 dn 32
- Vodovodní přípojka č.21: délka 9,2 m, materiál PE100, SDR11 dn 32

K žádosti žadatel připojil:

- a) souhlasná závazná stanoviska, popřípadě souhlasná rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě rozhodnutí podle § 169 odst. 3 a 4 stavebního zákona:
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Valašské Meziříčí Odbor životního prostředí ze dne 5.6.2020, spis.zn.: MěÚVM 129640/2019/2-330
- b) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásům:
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 4.2.2020, zn.: 1107558674
  - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 7.2.2020, zn.: 4121477072
  - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 8.2.2021 zn.:0101459529
  - GasNet Služby, s.r.o. ze dne 8.12.2020, zn.:5002266220
  - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. ze dne 13.2.2020, vyj.č. 366/2020
  - CETIN, a.s. ze dne 30.11.2020, č.j.:832286/20



## c) jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy

Z hlediska Územního plánu Valašské Meziříčí ve znění změny č.2 (právní stav po vydání), která byla vydána opatřením obecné povahy Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 20.9.2018 pod číslem usnesení Z 30/06 s nabytím účinnosti dne 16.10.2018 se pozemek parc.č. 493/2 v k.ú. Juřinka nachází v zastavitelném území a je vymezen jako plochy smíšené obytné vesnické – SO.3. Využití pozemku parc.č. 493/2 v k.ú. Juřinka pro záměr umístění stavby technické infrastruktury lze v souladu se stanovenými podmínkami pro využití jednotlivých ploch posoudit jako využití přípustné.

Jedná se o stavební záměr, na který podle ustanovení § 96 odst. 2 stavebního zákona postačí územní souhlas. Žádost o územní souhlas obsahuje kromě obecných náležitostí údaje o požadovaném záměru a identifikační údaje dotčených pozemků a staveb.

Popis další přípravy a provedení záměru, popřípadě údaje o souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, údaje o napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu:

Stavebník před zahájením zemních prací zajistí u vlastníků technické infrastruktury vytyčení jejich inženýrských sítí a zajistit jejich neporušení. Budou dodrženy vzájemné ochranné vzdálenosti mezi jednotlivými vedeními (včetně přípojek) a předpisy pro práci v ochranných a bezpečnostních pásmech jednotlivých vedení.

Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

**Poučení:**

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkově pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

Městský úřad  
Odbor územního plánování  
a stavebního řádu  
Soudní 1221  
757 38 Valašské Meziříčí



Ing. Jarmila Hendrychová, v. r.

referent odboru územního plánování a stavebního řádu

„otisk úředního razítka“

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.





**Obdrží:**

Účastníci řízení (doručenky):

Ing. Jan Hladiš, nám. Svobody č.p. 1317/19, 769 01 Holešov (zmocněný zástupce žadatele, obdrží ověřenou dokumentaci)

Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené MěÚ VM, odborem majetkové správy, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí 1

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IDDS: hcxgx4k

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor životního prostředí, Soudní č.p. 1221, 757 01 Valašské Meziříčí

1



## Plná moc pro zastupování v řízení

Zmocnitel:	<b>Město Valašské Meziříčí</b>
Se sídlem:	Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
Zastoupeno:	RNDr. Davidem Černochem, vedoucím odboru komunálních služeb
IČO:	00304387
DIČ:	CZ00304387
(dále jen „zmocnitel“)	
Zmocněnec:	<b>Ing. Jan Hladiš</b>
Se sídlem:	nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov
Zastoupen:	Ing. Jan Hladiš
IČO:	04283821
Zapsané:	u úřadu příslušného podle §71 odst.2 živnostenského
zákona: Městský úřad Holešov	
(dále jen „zmocněnec“)	

V rámci akce:

### „Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka“

uděluje tímto zmocnitel zmocněnci

#### PLNOU MOC

k tomu, aby zastupoval Město Valašské Meziříčí ve všech správních úkonech, včetně přebírání písemností, jednání DOSS a správci sítí a majiteli dotčených nemovitostí ve věci přípravy projektové dokumentace, která bude přílohou žádosti o územní rozhodnutí, stavební povolení a pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby a úkonech s ním spojených, tzn., aby zmocněnec v uvedené věci zejména:

- činil všechny právní úkony, včetně těch, k nimž je zapotřebí písemná forma
- jednal před všemi státními orgány a organizacemi a úřady
- zastupoval Město Valašské Meziříčí v plném rozsahu v jednání se všemi fyzickými a právnickými osobami
- činil všechna podání k orgánům státní správy, včetně případného odvolání proti jejich rozhodnutím
- přejímal osobně písemnosti a rozhodnutí orgánů státní správy a organizací
- přijímal všechny poštovní zásilky a to i doporučené a určené do vlastních rukou adresáta, potvrzoval za Město Valašské Meziříčí jejich přijetí

Zmocněnec není oprávněn uzavírat za zmocnitele žádné závazkové vztahy. Tato plná moc se uzavírá na dobu určitou do data předání díla.

Zmocněnec je na základě této plné moci udělené v souvislosti s výše uvedenou akcí oprávněn jednat samostatně prostřednictvím osoby oprávněné jednat nebo pověřit, v rozsahu pověření dle této plné moci, svého zaměstnance, aby za něj jednal jménem zmocnitele. V případě pověření dvou zaměstnanců, jedná každý z nich samostatně.

Ve Valašském Meziříčí dne 8.10.2019

Podpisy:

**Město Valašské Meziříčí zastoupené odborem komunálních služeb**  
**RNDr. David Černoch, vedoucí odboru**  
(zmocnitel)

MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ  
odbor komunálních služeb  
757 01 Valašské Meziříčí

Zmocněnec tuto plnou moc přijímá

**Ing. Jan Hladiš**  
(zmocněnec)

Ing. Jan Hladiš  
Projektová činnost ve výstavbě  
nář. Svobody 1317/19  
Horešov 769 01  
IČO: 04283821



# DISTRIBUCE

Vysoce chráněné

Libuše Dvořáková  
Masarykova 533  
769 01 Holešov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

1107558674

VYŘIZUJE / LINKA

Mykysin / 800 850 860

MÍSTO ODESŁANI / DNE

Ostrava / 4.2.2020

**Vážená paní Dvořáková**

**Žádám o souhlas se stavbou :**

**Stavba: Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka**

**rádi bychom Vás informovali, že Vám udělujeme souhlas se stavbou.**

**„: Stavba: Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú.“**

protože se stavba bude nacházet v ochranném pásmu nadzemního vedení, abyste dodržel(i) podmínky, které připojujeme v příloze.

- Prosím o přečtení podmínek a jejich dodržení
- Ochranné pásmo VVN je 15m a VN 10m od krajního vodiče
- Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
- Výkopové práce se budou provádět 5m od stožárů nebo betonových sloupů, aby nenarušily statiku
- Dále upozorňujeme, že souhlas se stavbou byl vydán pouze pro realizaci stavby a neslouží jako souhlasné stanovisko s potřebným el. Příkonem pro Vaši stavbu
- Napojení k el. energii nebo změnu rezervovaného příkonu je nutné řešit podáním žádosti o připojení



# DISTRIBUCE

Vysoce chráněné

Tento souhlas vydáváme ke stavebnímu a územnímu řízení, a pokud splníte podmínky připojené v příloze, je jeho platnost jeden rok.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

 **DISTRIBUCE**  
ČEZ Distribuce, a. s.  
Děčín - Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8, PSČ 405 02  
IČO: 247 29 035 254

Ing. Libor Socha  
ČEZ Distribuce, a. s.

**Příloha**  
Podmínky pro činnost v ochranném pásmu

## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,



e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.  
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.





## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.

Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékolí poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího lince obvodového zdíva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.







Paní  
Libuše Dvořáková  
Masarykova 633  
769 01 Holešov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE  
001107324665

NAŠE ZNAČKA  
4121477072

VYŘIZUJE / LINKA  
Dobrovodský/800850860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

Val. Meziříčí/07.02.2020

**Stanovisko k projektové dokumentaci pro účely společného územního a  
stavebního řízení**

pro realizaci stavby s názvem:

**„Technická infrastruktura pro plochu bydlení“**

Kat. území: Juřinka Parc. číslo: viz situační výkres  
Předložené podklady: Katastrální situace, situační výkres

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka  
ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | e-mail:  
info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |  
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Provozovatel **souhlasí** s realizací stavby v předloženém rozsahu za dodržení těchto podmínek:

- podmínek sdělení o existenci energetického zařízení č.0101195160.
- při realizaci stavby bude plně respektováno ochranné pásmo stávajícího nadzemního vedení vysokého napětí (VN), tzn., že v místě, kde je stavba navržena v souběhu se stávajícím nadzemním vedením VN, nebude stavba umístěna blíže jak 10 m od svislé roviny proložené krajními vodiči vedení
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení VN nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 3 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení VN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- podmínek vyplývajících ze smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19\_SOBS01\_4121592161, stavba IV-12-8018715.
- podmínek vyplývajících ze smlouvy o budoucí smlouvě na realizaci přeložky distribučního zařízení č. Z\_S14\_12\_8120069683.stavba IZ-12-8001995
- podmínky pro činnost v ochranném pásmu nadzemního vedení VVN ve vyjádření č. 1107324031.

**-při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy dodrženy veškeré platné normy a předpisy.**

**-upozorňujeme, že v dané lokalitě provádíme investiční akce, která jsou vedeny pod evidenčním číslem IZ-12-8001995 a IV-12-8018715, aby bylo možné stavební práce spojené s touto stavbou a naším zasíťováním předmětné parcely koordinovat.**

**-před započítím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS.**

Platnost stanoviska je 1 rok od data vydání.  
Při dalším kontaktu uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



Ing. Vít Grabec  
Vedoucí oddělení Regionální obsluha