



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 10. 11. 2021

Prosíme o upřesnění, jak má být provedena sanace podloží v případě neúnosnosti pláně:
V TZ objektu SO 01 Příprava území je popsána sanace aktivní zóny vrstvou SC a štěrkodrti frakce 0/63 a stabilizací hydraulickými pojivy.

Odpověď na Dotaz č. 1

Uvedený objekt řeší přípravu území a uvažuje s objemy variantními řešeními přípravy únosnosti pláně pro objekt SO 02. Při realizaci bude podle předložených zkoušek únosnosti pláně navrženo technické opatření. Je nutné nacenit jak kamenivo tak vápnění.

Dotaz č. 2 ze dne 10. 11. 2021

V TZ objektu SO 02 Komunikace a zpevněné plochy je úprava podloží požadována nahrazením jiným vhodným materiálem, úprava stabilizací hydraulickými pojivy (vápnění) není zmiňováno.

Odpověď na Dotaz č. 2

Viz výše, uvedené řeší příprava území.

Dotaz č. 3 ze dne 10. 11. 2021

Ve výkresu D-04 Příčné řezy, objekt SO 02 je pouze úprava podloží vápněním.

Odpověď na Dotaz č. 3

Viz výše, uvedené řeší příprava území.



Dotaz č. 4 ze dne 10. 11. 2021

V položkovém soupisu prací a dodávek je v p.č. 21 a 22 Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy bez dodávky pojiva a dále v p.č. 23 a 24 sanace podloží vrstvou SC a šterkodrtí 0/63. Dodávka pojiva v Soupisu prací chybí.

Prosím o písemné sdělení, jak zjištěnou skutečnost v soupisu prací řešit.

Odpověď na Dotaz č. 4

Položky 21 a 22 Stabilizace podkladu hydraulickými pojivy" budou naceněny vč. dodání pojiva.

Ve Valašském Meziříčí 15. 11. 2021