



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace zadávacího řízení:

Název: **Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Kraiczova**

Druh podle předmětu: stavební práce

Druh podle fin. limitu: podlimitní

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 00304387

Zadavatel se tímto ve smyslu § 98 a § 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhodl vydat následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotazy ze dne 04.03.2019:

Zdravotechnika

-V rozpočtu pol.23 Podomítkový kond.sifon s příd.mech.uzávěrem 1ks -ve výpisu je 6 ks.

Odpověď: V Příloze č.2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Položkový rozpočet) – upravená verze je upraven správný počet 6 ks jako v PD.

-Ve výkazu chybí pomocné konstrukce-ve výpisu jsou

Odpověď: V Příloze č.2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Položkový rozpočet) – upravená verze jsou tyto konstrukce doplněny.

Elektroinstalace

-V rozp. schází Dmtž el. prvků na fasádě+prodloužení kabelů

Odpověď: Doplněno do Přílohy č. 3 - Výkaz materiálu, rozpočet – elektroinstalace (Položkový rozpočet) – upravená verze

-Dmtž hromosvodů

Odpověď: Doplněno do Přílohy č. 3 - Výkaz materiálu, rozpočet – elektroinstalace (Položkový rozpočet) – upravená verze

-V rozp. schází výkop,zapravení povrchů po mtž zemnicích tyčí 1 tyč na svod je nedostateční pro odpor 10 Ohm

Odpověď: Do Přílohy č. 3 - Výkaz materiálu, rozpočet – elektroinstalace (Položkový rozpočet) – upravená verze doplněn počet tyčí – skutečný počet bude určen dle měření odporu při instalaci.

-Čím budou ovládány reкуп. jednotky,kabel vede z jističe přímo na motor

Odpověď: VZT jednotky mají své ovládání – do Přílohy č. 3 - Výkaz materiálu, rozpočet – elektroinstalace (Položkový rozpočet) – upravená verze je doplněna podmínková trubka a instalační krabice.

Příloha:

Příloha č.2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Položkový rozpočet) – upravená verze

Příloha č. 3 - Výkaz materiálu, rozpočet – elektroinstalace (Položkový rozpočet) – upravená verze

Ve Valašském Meziříčí dne 07.03.2019

<otisk razítka>

<elektronicky podepsáno>

Mgr. Veronika Horáková
právník Oddělení právního