

UPOZORNĚNÍ

DSP je zjednodušená forma projektové dokumentace, dokládaná orgánům státní správy pro posouzení možností řešení a za účelem vydání stavebního povolení. Dokumentace v tomto rozsahu neslouží k provedení stavebního díla.
Podrobnosti, včetně dimenzování, detailů a řezů, budou součástí navazující výkonové fáze – – dokumentace pro provedení stavby.
Zpracovatel nepřebírá jakékoliv záruky za škody případně vzniklé použitím této dokumentace k jiným účelům, než pro jaké je určena

LEGENDA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

FA	JISTIČ JEDNOFÁZOVÝ / TŘÍFÁZOVÝ
FI	PROUDOVÝ CHRÁNIČ n-PÓLOVÝ
FIN	PROUDOVÝ CHRÁNIČ S NADPROUDOVOU OCHRANOU
Q	HLAVNÍ VYPÍNAČ
V	KOMBINOVANÝ SVODIČ BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ
KM	STYKAČ
RP	ROZVÁDĚČ ZAPUŠTĚNÝ PRO MIN. 42MODULŮ
ES1	PODRUŽNÝ ELEKTROMĚR PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ
HOP	EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE HLAVNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ
ES1	PODRUŽNÝ ELEKTROMĚR JEDNOSAZBOVÝ

ROZVODNÁ SOUSTAVA: SÍŤ TNC/S, 3+PEN/3+N+PE, 400/230V, 50Hz
DLE ČSN 33 2000-1, ed.2, čl. 312.2.1
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.2
čl. 411- OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE:
čl. 411.2 – OCHRANA ZÁKLADNÍ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
čl. 411.3 – OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)

INVESTOR	MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		
ZODP. PROJEKT.	ING. ZÁDRAPA LEOŠ		
PROJEKTANT	PAVEL RUSEK		
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NA DOPRAVNÍM HŘIŠTI VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		STUPEŇ	DPS
		DATUM	11/2020
		ZAKÁZKA	
D.1	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ		
D.1.4	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
D.1.4-C	ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD		
-02-	ELEKTROINSTALACE – ROZVADĚČ	M 1 : 50	