

Vysvětlení/doplnění zadávacích podmínek č. 1

Název výběrového řízení: Sociální zařízení na dopravním hřišti, Valašské Meziříčí
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle finančního limitu: veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikace zadavatele: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel ve smyslu Výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1 ze dne 24. 01. 2022

1, Není udělán výpočet osvětlení.

Odpověď na dotaz č. 1

V části rozpočtu OPRAVA 1 Příloha –VV elektroinstalace revize ceny byly do rekapitulace přidána položka F. Projektová dokumentace pro provedení stavby Elektroinst. včetně výpočtu osvětlení, výpočtu rizik a vzdálenosti pro hromosvod.

Dotaz č. 2 ze dne 24. 01. 2022

2, V hromosvodu chybí výpočet rizik, výpočet dostatečné vzdálenosti.

Odpověď na dotaz č. 2

V části rozpočtu OPRAVA 1 Příloha –VV elektroinstalace revize ceny byly do rekapitulace přidána položka F. Projektová dokumentace pro provedení stavby Elektroinst. Včetně výpočtu osvětlení, výpočtu rizik a vzdálenosti pro hromosvod.

Dotaz č. 3 ze dne 24. 01. 2022

**3, Projekt elektro na hřiště je pouze pro stavební povolení a není možné podle něj dělat .
V každém výkrese a technické zprávě je napsané, že dokumentace neslouží k provedení díla.
Podrobnosti včetně dimenzování detailů a řezů, budou součástí navazující fáze .
Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro stavební řízení a v souladu s platnými předpisy. Není určen k provádění stavby.(citace z TZ)**

Odpověď na dotaz č. 3

Je na dodavateli, aby sám zpracoval Dokumentaci pro provádění stavby pro stavební objekt Elektroinstalace. Z tohoto důvodu byla do položkového rozpočtu přidána nová položka zohledňující tuto změnu – i viz výše. Zadavatel má za to, že zveřejněná projektová dokumentace část Elektroinstalace a bleskosvod je dostatečně zpracovaná jako zadání pro zpracování dokumentace pro provádění stavby.

Z těchto důvodů zadavatel uveřejňuje znovu Výkaz výměr, který tvoří přílohu Výzvy k podání nabídek, a to v části Příloha VV – elektroinstalace.

Z těchto důvodů zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek o 5 dní.

Lhůta pro podání nabídek končí: 09. 02. 2022 v 10:00 hodin.

Ve Valašském Meziříčí dne 31. 01. 2022