



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace zadávacího řízení:

Název: **Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Kraiczova**

Druh podle předmětu: stavební práce

Druh podle fin. limitu: podlimitní

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 00304387

Zadavatel se tímto ve smyslu § 98 a § 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhodl vydat následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz ze dne 07.03.2019:

Žádáme vás o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Kraiczova“.

1) Ve výkazu výměr pro objekt 001 D1.1 Architektonicko-stavební část jsou uvedeny položky :

167	M	6114R012	okno plastové otevíravé sklopné, horní díl plná PUR výplň, zasklené izol. trojsklem 1200x2070mm Ug=0,88 W/km2 vč.kování, přípoj. paro a difúz.fólie a všech doplňků podrobný popis odk.P8a	kus	32,000		0,00
168	M	6114R013	okno plastové otevíravé sklopné, horní díl plná PUR výplň, zasklené izol. trojsklem 1200x2070mm Ug=0,88 W/km2 vč.kování, přípoj. paro a difúz.fólie a všech doplňků podrobný popis odk.P8b	kus	32,000		0,00

Dle projektové dokumentace má být ale počet oken odk.P8a 3 ks a odk.P8b 3 ks.

Dotaz č.1 :

Žádáme o úpravu výkazu výměr s uvedením správného množství u výše uvedených oken.

Odpověď: Upraveno v Příloze č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Položkový rozpočet) – upravená verze II.

Příloha:

Příloha č.2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (Položkový rozpočet) – upravená verze 2

Ve Valašském Meziříčí dne 11.03.2019

<otisk razítka>

<elektronicky podepsáno>

Mgr. Veronika Horáková
právník Oddělení právního