



POZNÁMKA:

Napěťová soustava 3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN-C.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41.

Rozvaděč je v provedení oceloplechovém, zapuštěném s dveřmi, typu RE2 – 3/6/2 s požární odolností EW 60/DP1 s rozměry 370/660/200mm, krytí IP 43/20.

Výzbroj rozvaděče:

- jistič PLHT – B63/3	1ks
- svorky SAK 35		4ks
- bočnice PA		2ks
- přípojnice PEN		1ks

Projektant Ing. KREISS	Zpracoval Ing. KREISS	Kreslil Ing. KREISS	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. Mob. 605 921470	
Investor : Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Val. Meziříčí				Formát	
Místo stavby: MŠ Křižná, Valašské Meziříčí				Datum	12/19
Stavební akce: MŠ Křižná – Oprava elektroinstalace Silnoproudá elektrotechnika				Účel	DPS
				Měřítka	
				Archivní č.	
Rozvaděč RE				č. výkresu D 1.4.d-3	č.kopie