



## POZNÁMKA:

Pro provedení slaboproudých rozvodů datové sítě se v budově do stěn uloží trubky PVC typu SUPER MONOFLEX a KOPOFLEX pro možnost protažení slaboproudých rozvodů. Hlavní páteřní vedení se na 1.NP uloží do kabelového žlabu , který se připevní ke stěně pod stropem a obloží sádkartonem.

## Druhy trubek a obvodů:

- Trubka PVC, typ SUPER MONOFLEX 1220 s 1x datový kabel CAT6
- Trubka PVC, typ SUPER MONOFLEX 1220 s 2x datový kabel CAT6
- Trubka PVC, typ SUPER MONOFLEX 1220 s 1x datový kabel CAT6

## LEGENDA:

- [ ] Jednonásobná datová zásuvka
- [ ] Dvounásobná datová zásuvka
- T ] Telefonní zásuvka

|                                                                                             |                          |                        |          |                                                                                                 |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Projektant<br>Ing. KREISS                                                                   | Zpracoval<br>Ing. KREISS | Kreslil<br>Ing. KREISS | Kontrola | Ing. KREISS Zdeněk<br>PROJEKTANT ELEKTRO<br>Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n.B.<br>Mob. 605 921470 |         |
| Investor : Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Val. Meziříčí                                |                          |                        |          | Formát                                                                                          |         |
| Místo stavby: MŠ Křižná, Valašské Meziříčí                                                  |                          |                        |          | Datum                                                                                           | 12/19   |
| Stavební akce:<br><b>MŠ Křižná – Oprava elektroinstalace</b><br>Silnoproudá elektrotechnika |                          |                        |          | Účel                                                                                            | DPS     |
|                                                                                             |                          |                        |          | Měřítko                                                                                         | 1:100   |
| <b>Slaboproudé rozvody na 2.NP</b>                                                          |                          |                        |          | Archivní č.                                                                                     |         |
|                                                                                             |                          |                        |          | č. výkresu<br><b>D 1.4.d-19</b>                                                                 | č.kopie |