



## POZNÁMKA:

Napětíová soustava 3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN-C-S.

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41, zvýšena použitím proudového chrániče.

Rozvaděč je v provedení oceloplechovém, zapuštěném s dveřmi, typu PA 3/6/2 o rozměrech 370/660/200mm, 42TE s požární úpravou EW 60 DP1.

### Výzbroj rozvaděče:

- jistič PLHT – B80/3 .....	1ks
- vypínací spoušť Z-LHA SA/230 .....	1ks
- kombinovaný svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/3 .....	1ks
- jistič PL7-B25/3 .....	4ks
- jistič PL7-B32/3 .....	1ks
- jistič PL7-B63/3 .....	1ks
- svorka SAK 2,5 .....	2ks
- bočnice .....	2ks
- přípojnice PEN .....	1ks
- přípojnice PE .....	1ks
- přípojnice N .....	1ks

Projektant	Zpracoval	Kreslil	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. Mob. 605 921470	
Ing. KREISS	Ing. KREISS	Ing. KREISS			
Investor : Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Val. Meziříčí				Formát	
Místo stavby: MŠ Křížná, Valašské Meziříčí				Datum	12/19
Stavební akce:  MŠ Křížná – Oprava elektroinstalace Silnoproudá elektrotechnika				Účel	DPS
				Měřítka	
				Archivní č.	
				č. výkresu <b>D 1.4.d-4</b>	č.kopie
<b>Rozvaděč RH</b>					

