







POZNÁMKA:

Napětíová soustava 3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN-C-S.
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41, zvýšena použitím proudového chrániče.
Instalace se provede kabely CYKY a CXKE-R B2ca S1do uloženími pod omítkou nebo v konstrukci sádkartonových obkladů. Veškeré rozvaděče se osadí do stejných míst jako původní a obezdí se.

LEGENDA:

-  RE Elektroměrový rozvaděč
-  RH Rozvaděč hlavní
-  R1.1 R1.2 Podružné rozvaděče na 1.NP
-  Rkuch Rozvaděč kuchyně
-  Rkot Rozvaděč kotelny
-  Požární bezpečnostní tlačítko GW 42 201

Projektant Ing. KREISS	Zpracoval Ing. KREISS	Kreslil Ing. KREISS	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. Mob. 605 921470	
Investor : Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Val. Meziříčí				Formát	
Místo stavby: MŠ Křižná, Valašské Meziříčí				Datum	12/19
Stavební akce:				Účel	DPS
MŠ Křižná – Oprava elektroinstalace Silnoproudá elektrotechnika				Měřítka	1:100
				Archivní č.	
Napojení rozvaděčů na 1.NP				č. výkresu D 1.4.d-11	č.kopie