



POZNÁMKA:

Napěťová soustava 3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN – S .

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41, zvýšena použitím proudového chrániče.

Instalace se provede v utěsněném provedení kabely CYKY uloženými na povrchu v lištách PVC. Zásuvka a vypínač se osadí do výše 1,2m nad podlahou.

Druhy kabelů a obvodů:

----- CYKY 3Cx2,5mm², zás. obvod
 ————— CYKY n x 1,5mm², sv. obvod

LEGENDA:



Spínač nástěnný č.1, IP 44



Zásuvka nástěnná do vlhka se clonkami 230V/16A, IP 44



Stávající žár. sv. 100W, IP 65

Projektant	Zpracoval	Kreslil	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. Mob. 605 921470	
Ing. KREISS	Ing. KREISS	Ing. KREISS			
Investor : Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Val. Meziříčí				Formát	
Místo stavby: MŠ Křižná, Valašské Meziříčí				Datum	12/19
Stavební akce: MŠ Křižná – Oprava elektroinstalace Silnoproudá elektrotechnika				Účel	DPS
				Měřítko	1:100
				Archivní č.	
Elektroinstalace sklep				č. výkresu D 1.4.d-17	č.kopie