

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

Identifikace výběrového řízení:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Název: | Společný pás pro cyklisty a chodce na ul. Záhumení a chodníky na ul. Krásenská |
| Druh podle předmětu: | stavební práce |
| Druh podle finančního limitu: | veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh výběrového řízení: | otevřená výzva |

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel po lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek obdržel žádost o vysvětlení. Zadavatel dle čl. XIII. odst. 4 výzvy k podání nabídek není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas (a to alespoň 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek).

Přestože žádost nebyla doručena včas, zadavatel poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 16. 2. 2022

Dle zadávací dokumentace má být použita rovinná betonová dlažba 80 mm 25/25 bez fazety a rovinná betonová dlažba 60 mm 25/25 bez fazety.

Dotaz:

Dle sdělení výrobců betonových dlažeb se dlažba v tomto rozměru nevyrábí. Žádáme zadavatele o sdělení výrobce dlažby.

Odpověď na dotaz

Zadavatel ve výkresech uvádí, že lemování rovinnou dlažbou je o rozměrech min. 250mm tzn., že dodavatel může použít i jiné rozměry rovinné dlažby, za předpokladu, že splní šířku lemování - min. 250 mm. Zadavatel netrvá na rozměru rovinné dlažby 25/25.

Ve Valašském Meziříčí dne 16. 2. 2022