



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název výběrového řízení: MŠ Křižná – Oprava elektroinstalace
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle finančního limitu: veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikace zadavatele: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel ve smyslu Výzvy k podání nabídek k předmětné veřejné zakázce poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1 ze dne 16.2.2022:

Dobrý den, rád bych se zeptal na bližší specifikaci slaboproudého racku. Zajímá mě, jaké požadujete provedení, hloubku a počet U. Rovněž bych chtěl poprosit, zda by bylo možné specifikovat Wi-Fi přístupové body, a zda budou napájeny ze stávající technologie (stávající PoE switch), nebo je potřeba k nim docenit i PoE injectory/switch.

Odpověď na dotaz č. 1

Požadavek dle PD je provést pouze rozvod datové sítě a přípravu pro kamery. V prostoru pod schodištěm (místo dohodnuto se správcem počítačové sítě) se umístí RACKOVÁ skříň. Do této skříně se zavede celkem 36 datových kabelů typu UTP 6, z toho 3 kabely jako rezerva pro kamery (jen příprava).

Wi-Fi v jednotlivých skříních budou napájeny z projektované RACKOVÉ skříně.

Specifikace:

- RACKOVÁ skříň 19"/ 12U o rozměrech 600/635/500mm (š/v/h)
- PATCH panel RJ 45, kategorie 6, 2U
- SWITSCHE 48P/PoE

Vzhledem k povaze vysvětlení zadávacích podmínek, které nemění původní zadávací podmínky, zadavatel nemění lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí: 22. 02. 2022 v 09:00 hodin.

Ve Valašském Meziříčí dne 17. 02. 2022

.....
Ing. Pavel Vanduch, v.r.
referent Odboru majetkové správy