

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje
se sídlem ve Zlíně
Havlíčkovo nábreží 600, 760 01 Zlín
Tel.: 577006737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz

Č.j.: KHSZL 22877/2019
Spisová značka: KHSZL/20922/2019/5.5/HDM/ZL/SED-02

Ve Zlíně, dne 29. 8. 2019

Vyřizuje:

Ing. Hana Sedlářová, tel.: 577006757, e-mail: hana.sedlarova@khszlin.cz

Marie Kabátová, tel.: 577 006 758, marie.kabatova@khszlin.cz

Reprinsta s. r. o.

IČ: 28623517

Na Mlynářce 128/6

757 01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou

Výzva k doplnění dokumentace stavby „MŠ Podlesí Valašské Meziříčí – zateplení objektu – Přístavba kuchyně – oprava střechy – Půdní vestavba“ pro vydání společného povolení

Dne 8. 8. 2019 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost, kterou předložila společnost Reprinsta s. r. o., IČ: 28623517, se sídlem Na Mlynářce 128/6, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, PSČ: 757 01, zastupující dle plné moci ze dne 23. 11. 2018 právnickou osobu Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, se sídlem Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01 o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „**MŠ Podlesí Valašské Meziříčí – zateplení objektu – Přístavba kuchyně – oprava střechy – Půdní vestavba**“ pro vydání společného povolení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila předloženou dokumentaci stavby „**MŠ Podlesí Valašské Meziříčí – zateplení objektu – Přístavba kuchyně – oprava střechy – Půdní vestavba**“ pro vydání společného povolení, umístěné na p. č. 110 a 111 v k. ú. Křivé, přičemž zjistila, že je předložená dokumentace pro vydání společného povolení stavby z hlediska zhodnocení jejího souladu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví **neúplná**, neboť:

1. Je třeba doložit, že nucené větrání kuchyně je řešeno v souladu s ust. § 41 a § 42 nařízení vlády ČR č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Nucené větrání musí být řešeno tak, aby množství přiváděného venkovního vzduchu bylo s ohledem na počet zaměstnanců a třídu vykonávané práce v souladu se shora uvedenými ustanoveními.

2. Je třeba doložit parametry umělého osvětlení nové osvětlovací soustavy, konkrétně parametr „maximální hodnota činitele oslnění (UGR_i)“ a „index podání barev (R_a)“ v pohybové místnosti (místnost č. 201), v kanceláři (místnost č. 204) a v hrubé přípravně zeleniny (místnost č. 113).

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně v návaznosti na výše uvedené vyzývá žadatele společnost Reprinsta s. r. o., IČ: 28623517, se sídlem Na Mlynářce 128/6, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, PSČ: 757 01, aby **ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení této výzvy doplnil žádost podanou dne 8. 8. 2019 o výše uvedené chybějící údaje a dokumenty.**

Do doby doplnění předložené dokumentace o uvedené doklady a dokumenty Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně **nemůže** výše uvedenou žádost, resp. dokumentaci pro vydání společného povolení stavby „**MŠ Podlesí Valašské Meziříčí – zateplení objektu – Přístavba kuchyně – oprava střechy – Půdní vestavba**“ komplexně posoudit a tedy ani s ní souhlasit, neboť neprokazuje soulad

s normativními požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jejich prováděcích předpisů.

V případě, že do uvedeného termínu nebudou požadované dokumenty předloženy, nebude se KHS ZK touto žádostí dále zabývat, bude vycházet z předpokladu, že o vydání stanoviska odpadl právní zájem a žádost bude uložena jako bezpředmětná.

Ing. Hana Sedlářová
vedoucí
oddělení stravování dětí a mladistvých

Počet listů: 1

Rozdělovník:

1x adresát (doručení do datové schránky)

1x KHS ZK – odbor HDM

1x KHS ZK – odbor HP