



ŽADATEL
REPRINSTA s.r.o.
Na Mlynářce 128/6
757 01 Valašské Meziříčí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1104112667VYŘIZUJE / LINKA
Daněk/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 29. 5. 2019

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. číslo 1104112667, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: MŠ Podlesí Valašské Meziříčí – zateplení objektu – přístavba kuchyně – oprava střechy – půdní vestavba.

Kat. území: Křivé.

Parc.číslo: st. 110, 111.

Předložené podklady:

Koordinační situace.

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0101114277**.
- před započatím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činnostmi v OP zařízení DS.
- žádná nadzemní část MŠ nebude umístěna blíže jak 10m od svislé roviny proložené krajními vodiči nadzemního vedení vysokého napětí (VN).
- před zahájením výkopových prací zažádá zhotovitel o vytýčení stávajícího kabelového vedení NN. Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) kabelového vedení NN zásadně ručně. V případě, že dojde odkrytí kabelového vedení, bude stavebníkem přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením distribuční soustavy (DS) musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce, a.s., který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení NN bude i po realizaci stavby v souladu s normami ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- v průběhu stavebních prací i po celkovém dokončení budou dodrženy Připojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s., tzn. trvalá přístupnost k hlavní pojistkové skříni (HDS), s minimálním prostorem 800mm před ní.

- stávající el. přípojka NN.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8, PSČ 405 02

IČO: 247 29 035

247

Ing. Libor Socha

Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – Sítě Morava