



VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Identifikace veřejné zakázky:

Název: MŠ Podlesí – Přístavba, vestavba a zateplení objektu
Druh podle předmětu: stavební práce
Druh podle finančního limitu: podlimitní režim
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a ve smyslu bodu 16.2. zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 29. 03. 2022

Podle zaslané specifikace nelze vytypovat následující položku:

1.1.1 "Rekuperační vzduchotechnická jednotka do vnitřního prostředí

Skříň: Pozinkovaný galvanický plech lakovaný práškovou barvou s šedobílé kombinací

Parametry: 200 m³/h při 100Pa

Ventilátory: dozadu zahnuté ventilátory s EC motory

Filtrace přírodního vzduchu: G4

Deskový rekuperátor: protiproudý hliníkový výměník s účinností až 86%

Ovládání a regulace: Regulace otáček čtyřstupňová, 10 přednastavitelných týdenních režimu

Příkon: 62W/230V

Připojovací rozměr: DN 125

Příslušenství:

- bezdrátový ovladač"

ks 1

Je možné, že už se to nevyrábí, dá se na investora vznést dotaz, ať se tato položka zaktualizuje?

Odpověď na dotaz č. 1

Nová specifikace VZT jednotky zní:

Rekuperační vzduchotechnická jednotka do vnitřního prostředí

Skříň: Pozinkovaný galvanický plech lakovaný práškovou barvou v šedobílé kombinaci



Parametry: 200 m³/h při 170Pa

Ventilátory: dozadu zahnuté ventilátory s EC motory

Filtrace přírodního vzduchu: G4

Vestavěný elektrický předehřev vzduchu: 750W

Deskový rekuperátor: protiproudý hliníkový výměník s účinností až 94% s bypassem

Ovládání a regulace: Regulace otáček čtyřstupňová, 4 přednastavené týdenní režimy, z nichž jeden umožňuje automatický provoz od čidla vlhkosti, vestavného senzoru VOC (volitelné příslušenství) nebo nadřazeného analogového signálu 0-10 V

Příkon: 87W/230V

Připojovací rozměr: DN 125

Zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou alespoň v minimální míře odpovídat uvedenému zadání.

V souvislosti s provedeným vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel **mění** Přílohu č. 2 Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v části Položkový rozpočet – Přístavba a uveřejňuje ji v aktualizovaném znění (OPRAVA Položkový rozpočet – Přístavba).

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **22. 04. 2022 10:00 hodin**. Zadavatel má za to, že lhůta pro podání nabídek je v současné době dostatečně prodloužena a nepřistupuje tak k jejímu dalšímu prodloužení.

Ve Valašském Meziříčí dne 01. 04. 2022