



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
1.01	ZÁVĚRÍ	15,7 m
1.02	SCHODIŠTĚ	18,9 m
1.03	VÝTAH	2,9 m
1.04	SKLAD	3,5 m
1.05	SKLAD	5,0 m
1.06	CHODBA	4,4 m
1.07	KANCELÁŘ	27,2 m
1.08	KANCELÁŘ	23,3 m
1.09	KUCHYŇKA	2,9 m
1.10	KANCELÁŘ	33,5 m
1.11	UMÝVÁRNA WC ŽENY	5,0 m
1.12	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,5 m
1.13	WC ŽENY	2,3 m
1.14	WC MUŽI	2,3 m
1.15	WC MUŽI	7,4 m
1.16	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	6,8 m
1.17	WC INVALIDE	3,0 m
1.18	KANCELÁŘ	22,9 m
1.19	KANCELÁŘ	21,3 m
1.20	KUCHYŇKA	2,1 m
1.21	KANCELÁŘ	14,5 m
1.22	KUCHYŇKA	1,5 m
1.23	KANCELÁŘ	18,4 m
1.24	SCHODIŠTĚ	19,5 m
1.25	KANCELÁŘ	14,3 m
1.26	KANCELÁŘ	9,8 m
1.27	KANCELÁŘ	11,0 m
1.28	KANCELÁŘ	18,4 m
1.29	KANCELÁŘ	22,0 m
1.30	KUCHYŇKA	2,1 m
1.31	KANCELÁŘ	25,0 m
1.32	KANCELÁŘ	23,4 m
1.33	KANCELÁŘ	49,9 m
1.34	CHODBA	106,9 m
1.35	KANCELÁŘ	10,3 m

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Doplňky z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
- Zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 300 mm
- ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM (ETICS)
- FASÁDA:
 - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 140 a 160 mm ($\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$) + probraně silikonsilikátová pastovitá prodýšená omítka s progresivním samočisticím efektem, velikost zrn 1,5 mm
 - Pozn.: MINERÁLNÍ VŮLA s kolovým výhledem ($\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$) od úrovni soku do výšky 900 mm (členění viz pohledy)
- SOKL:
 - XPS tl. 140 mm ($\lambda = 0,034 \text{ W/m.k}$) + dekorativní mozaiková omítka
 - Pozn.: XPS zatěhnout 200 mm pod terén (členění viz pohledy)
- OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET VÝPLNÍ OTVORŮ:
 - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 30 mm ($\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$) + probraně silikonsilikátová pastovitá prodýšená omítka s progresivním samočisticím efektem, velikost zrn 1,5 mm (případně XPS či MV tl. 30 mm – členění viz pohledy)

POZNÁMKA

- před zahájením zateplovacích prací se provede demontáž všech prvků na fasádě (poštovní schránky, okenní mříž, cedule, ...)
- stávající vnější parapety oken, ventilační mřížky v podbíjení střešních budov demontovány a nahrazeny novými – viz výpis klempířských prvků
- po provedení zateplení bude provedena zpětná montáž fasádních prvků

vz – Venkovní žaluzie v zabudovaném pouzdru s elektrickým pohonem

LEGENDA SKLADEB

- OBVODOVÁ STĚNA
 - vápenná omítka tl. 20 mm
 - zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
 - vápenná omítka tl. 30 mm
 - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 140
 - CELKEM tl. 590 mm (kótováno bez omítek tl. 540 mm)

LEGENDA SKLADEB

- OBVODOVÁ STĚNA
 - vápenná omítka tl. 20 mm
 - zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
 - vápenná omítka tl. 30 mm
 - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 160
 - CELKEM tl. 610 mm (kótováno bez omítek tl. 560 mm)

±0,000 vztahena ke stávajícímu 1.NP

KONTROLOVAL: Ing. Emil Mikulčík	VEDOUcí PROJEKTANT: Miroslav Šimánek	PROJEKTANT: Petr Štádlovský	ARCHITEKTURA & INTERIER SMUTEN & PARTNERS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 757/61 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍ
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387	Č. PARC.: 90/4, 90/5, 90/2	K.Ú.: Vol. Mez. – město	
STAVBA: Stavební úpravy a zateplení úřadu města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí	MÍSTO: Valašské Meziříčí	STUPEŇ: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV	FORMÁT: 12x44	ČÍSLO VVR.: D.1.1.12	ČÍSLO PRÁČE:
	DATUM: 07/2019		
	MĚRITKO: 1:50		

