



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
2.01	ZÁVĚRÍ	15,7 m
2.02	SCHODIŠTĚ	18,9 m
2.03	VÝTAH	2,9 m
2.04	SKLAD	3,5 m
2.05	SKLAD	5,0 m
2.06	CHODBA	4,4 m
2.07	KANCELÁŘ	31,7 m
2.08	KANCELÁŘ	23,3 m
2.09	KUCHYŇKA	2,9 m
2.10	KANCELÁŘ	31,7 m
2.11	UMÝVÁRNA WC ŽENY	5,0 m
2.12	PŘEDSÍŇ WC ŽENY	3,5 m
2.13	WC ŽENY	2,3 m
2.14	WC MUŽI	2,3 m
2.15	WC MUŽI	7,4 m
2.16	PŘEDSÍŇ WC MUŽI	6,8 m
2.17	WC INVALIDE	3,0 m
2.18	KANCELÁŘ	22,9 m
2.19	KANCELÁŘ	21,3 m
2.20	KUCHYŇKA	2,1 m
2.21	KANCELÁŘ	12,7 m
2.22	KANCELÁŘ	14,1 m
2.23	SCHODIŠTĚ	19,1 m
2.24	KUCHYŇKA	2,2 m
2.25	KANCELÁŘ	27,3 m
2.26	KANCELÁŘ	6,5 m
2.27	KANCELÁŘ	17,6 m
2.28	KANCELÁŘ	22,0 m
2.29	KUCHYŇKA	2,1 m
2.30	KANCELÁŘ	25,0 m
2.31	KANCELÁŘ	31,3 m
2.32	SKLAD	7,0 m
2.33	KUCHYŇKA	2,0 m
2.34	KANCELÁŘ	31,6 m
2.35	CHODBA	114,9 m
2.36	KANCELÁŘ	12,3 m

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Stávající konstrukce
- Dozdívky z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
- Zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 300 mm
- ZATEPLENÍ KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM (ETICS)
- FASÁDA:  
EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 140 a 160 mm ( $\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$ ) + probraněná silikonsilikátová pastovitá prodyšná omítka s progresivním samočisticím efektem, velikost zrn 1,5 mm  
Pozn.: MINERÁLNÍ VŮLA s kolovým výhledem ( $\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$ ) od úrovni soklu do výšky 900 mm (členění viz pohledy)
- SOKL:  
XPS tl. 140 mm ( $\lambda = 0,034 \text{ W/m.k}$ ) + dekorativní mozaiková omítka  
Pozn.: XPS zatáhnout 200 mm pod terén (členění viz pohledy)
- OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET VÝPLNÍ OTVORŮ:  
EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 30 mm ( $\lambda = 0,039 \text{ W/m.k}$ ) + probraněná silikonsilikátová pastovitá prodyšná omítka s progresivním samočisticím efektem, velikost zrn 1,5 mm (případně XPS tl. 30 mm - členění viz pohledy)

POZNÁMKA

- před zahájením zateplovacích prací se provede demontáž všech prvků na fasádě (poštovní schránky, okenní mřížky, cedule, ...)
- stávající vnější parapety oken, ventilační mřížky v podbíjení střešních konstrukcí budou demontovány a nahrazeny novými - viz výpis klempířských prvků
- po provedení zateplení bude provedena zpětná montáž fasádních prvků

W - Venkovní žaluzie v zabudovaném pouzru s elektrickým pohonem

LEGENDA SKLADEB

- OBVODOVÁ STĚNA
  - vápená omítka tl. 20 mm
  - zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
  - vápená omítka tl. 30 mm
  - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 140
  - CELKEM tl. 590 mm (kótováno bez omítek tl. 540 mm)

LEGENDA SKLADEB

- OBVODOVÁ STĚNA
  - vápená omítka tl. 20 mm
  - zdivo z pórabetonových tvárnic tl. 400 mm
  - vápená omítka tl. 30 mm
  - EPS 70F s příčně perforovanými otvory tl. 160
  - CELKEM tl. 610 mm (kótováno bez omítek tl. 560 mm)

±0,000 vztahena ke stávajícímu 1.NP

KONTROLOVAL: Ing. Emil Mikulčík	VEDOUcí PROJEKTANT: Miroslav Šimánek	PROJEKTANT: Petr Štadovský	 PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 757/01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍ
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00304387	Č. PARC.: 90/4, 90/5, 90/2	K.Ú.: Vol. Mez. - město	
STAVEBA: Stavební úpravy a zateplení úřadu města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí	MÍSTO: Valašské Meziříčí	STUPEŇ: DPS	
NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV	FORMÁT: 12x44	ČÍSLO VVR.: D.1.1.13	ČÍSLO RÁM.: 150
	DATUM: 07/2019		
	MĚRITKO: 1:50		