

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Stavební úpravy a zateplení úřadu Města Valašské Meziříčí na ul. Soudní 1221, Valašské Meziříčí
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 2.2.2023

Prosím o prověření typu žaluzií kvůli cenové nabídce. S typem žaluzií Z-90 se do 14 cm zateplení nevejdeme. Zda máme cenit tedy žaluzie Z-70 pro celý objekt?

V technické zprávě se píše o typu Z70 ale v excelovém výpisu žaluzií je uveden typ Z90.

TECHNICKÁ ZPRÁVA - Před okny budou osazené nové exteriérové žaluzie s elektrickým ovládáním. Žaluzie budou zabudované ve vestavěném pouzdře, které bude zabudované do zateplení fasády. V okenních špaletách budou osazené vodítka, které budou usměrňovat pohyb žaluzií nahoru a dolů. Šířka lamel bude 70 mm. Jedná se o venkovní žaluzie Z70 v podomítkovém provedení. Podomítkové vodící lišty včetně pouzder (VL7+ZP). Ke každé žaluzii bude přivedena elektroinstalace do zabudovaného pouzdra. Elektroinstalace se povede po stávající nezateplené fasádě, aby byly prováděné co nejmenší zásahy do interiérů objektu. Z interiéru bude vedle okna vypínač, kterým se žaluzie bude ovládat.

EXCEL - žaluzie Z-90 ovládaná základním motorem 1200 x 2390mm , barva lamely 9007 - šedá (stříbrná)

Odpověď na Dotaz č. 1

Pro nacenění žaluzií pro celý objekt platí typ žaluzie uvedený v projektové dokumentaci - typ žaluzie Z-70, do rozpočtu uvádějte cenu za žaluzii Z-70.

Ve Valašském Meziříčí 2.2.2023