



PŮDORYSNÁ ČÁST VSTUPU A NADSTŘEŠENÍ



Označení zařízení	Typ	Název	Světelné zdroje	Celkový počet
C	BRSB4K0300V1/NDSM	Přisazené LED svítidlo, opálový PMMA kryt, průměr 285mm, IP44	1 x LED, 14W, 1300lm, Ra80, 4000K s mikrovlným senzorem	11
	ABB TANGO	Zásuvka vestavná 230V, 16A, IP44 2P+PE, s víčkem, barva bílá		1



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, DEMONTÁŽ A OPĚTNÁ MONTÁŽ

NOVÉ ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ PŮVODNÍHO



DRUH SÍTĚ	: 3NPE, AC, 50 Hz, 400V / TN-C-S
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2	: ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 : OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.2 PŘÍLOHA A - Základní izolace živých částí - Přepážky nebo kryty : OCHRANA PŘI PORUŠE – čl. 411.3 : OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (NEPŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.3 - Ochranné uzemnění a ochranné pospojování - Automatickým odpojením v případě poruchy v síti TN - Doplňková ochrana proudovými chrániči doplňující ochranné pospojování
VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	: SÍŤ TN – čl. 411.4 AB8,AC1,AD3,AE4,AF2,AG1,AH1,AK1, AL1,AM-1-3,AM-2-2, AM-3-2,AM-4,AM-5,AM-8-1 AM-9-1,AM-22-2,AM-23-1,AM-24-1,AM-25-1,AN2,AP1,AQ3,AR2,AS2 BA1,BC1,BD1,BE CA1, CB1





INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI OPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ

architects
KRÁLOVA 1060, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
TEL: 603 909 721
E-MAIL: PKLIER@SEZNAM.CZ

AKCE:	Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Vyhlídka	MÍSTO:	Valašské Meziříčí k.ú. Valašské Meziříčí
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Ing.arch. Petr Klier	STUPEŇ:	DSP+DPS
AUTORIZOVAL:	Ing.arch. Petr Klier	VARIANTA:	-
OBJEDNATEL:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí	DATUM	10/2017
ZODP. PROJEKTANT:	Ing.arch. Petr Klier	FORMÁT:	6xA4
VYPRACOVAL:	Václav Fuksa	ARCH. ČÍS.:	-
OBJEKT:	ZŠ Vyhlídka	MĚŘÍTKO:	1:200
ČÁST:	D1.1-2 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		
VÝKRES:	ELEKTRO ÚPRAVY - BLOK "E"	ČÍS. VÝKR.:	