


Legenda zařízení:			
Označ	Název		Ks
1	Decentrální interiérová větrací jednotka s rekuperací 850 m3/h, 1,3 kW, 230 V		47
2	Fasádní kombinovaná výústka – horizontální		47

	TYP	NÁZEV	NAPĚTÍ	PROUD	SCHÉMA	PÓLŮ	KRYTÍ
	D 9020	88x88x53, bez svorkovnice, s wago svorkami					
	5518N-C02540 S	Zesilovač jednokanálový IP 44, s ochranným koštětem, s víčkem, pro průběžnou montáž, d. Variant+ a šedé.	250	16	2P+PE	2	IP 54
	WDK25040	Kanáň vkládací 25x40					
	50/50	Drátěný žlab 50x50					

- DRUH SÍTĚ : 3NPE, AC, 50 Hz, 400V / TN-C-S
- OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 :
- ZÁKLADNÍ OCHRANA – čl. 411.2 :
 - OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM (PŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.2 PŘÍLOHA A
 - Základní izolace živých částí
 - Přepážky nebo kryty
 - OCHRANA PŘI PORUŠĚ – čl. 411.3 :
 - OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (NEPŘÍMÝ DOTYK) DLE 411.3
 - Ochranné uzemnění a ochranné pospojování
 - Automatickým odpojením v případě poruchy v síti TN
 - Doplnková ochrana proudovými chrániči doplňující ochranné pospojování v prostorech s vanou nebo sprchou dle ČSN 33 2000-7-701 čl. 701.415.1 proudovým chráničem

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 :

- Síť TN – čl. 411.4
- VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ č. 6170-103/8 z roku 1996

INFORMACE NA TĚMTO VÝKRESE: JEDNÍ OCHRANÝM AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DÍLEŠÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZMĚNÁCH JEDNÁ O PRÁVOVÉ VÝKRESE VÝKRESEM AUTORSKÝCH PRÁV TŘESTNĚ			
		KRAJINA 190, 757 01 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍ TEL: +420 585 721 E-MAIL: POKLIER@SEZNAM.CZ	
PROJEKT	Větrání učeben na ZŠ Vyhlička ve Valašském Mezíříčí		MIŠTO Valašské Mezíříčí
GENERALNÍ PROJEKTANT	Ing.arch. Petr Klíer		STUPEŇ -
AUTORIZOVANÝ	Ing.arch. Petr Klíer		DSP+DPS
OBJEDNATEL	Město Valašské Mezíříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Mezíříčí		DATA 10/2018
VED. PROJEKTANT	Ing.arch. Petr Klíer		FORMÁT 6x44
VYPRACOVANÝ	Václav Fuksa		ARCH. ČÍS. -
OBJEKT	ZŠ Vyhlička		MĚŘÍTKO 1:50
ČÁST	D1.1-2 ELEKTRO ČÁST		
VÝKRES	PŮDORYS 3.NP - ELEKTROINSTALACE		DES. VÝKRES