

Eva Blažková  
Havlíčková 234/1  
Valašské Meziříčí  
757 01

Čj.32/2023

Vyřizuje: O. Rott

Valašské Meziříčí 27.2. 2023

**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Dle předložené dokumentace akce „**Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Vyhlídka**“ v k.ú. Valašské Meziříčí – město, dojde při izolaci soklu budovy BLOKU „E“, k dotčení ochranného pásma rozvodů tepla ve správě CZT Valašské Meziříčí s.r.o. viz. příloha.

Při případném odkrytí horkovodního potrubí 2xDN 65/140, včetně komunikačního kabelu, požadujeme nám tuto situaci neprodleně oznámit. Před zasypáním bude zástupcem CZT Valašské Meziříčí, s.r.o. provedena vizuální kontrola rozvodu tepla a učiněn zápis do stavebního deníku.

Příloha:

- 1) Mapa horkovodního potrubí v dotčené oblasti ve správě CZT Valašské Meziříčí s.r.o.
- 2) Podmínky pro práci v ochranném pásmu horkovodních rozvodů tepelné energie



**CZT**  
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, s.r.o.  
Husova 373/29  
757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

.....  
Ing. Josef Gába  
jednatel

Husova 373/ 29, 757 01 Valašské Meziříčí  
Tel. 571 616 454  
e-mail [czt@cztvm.cz](mailto:czt@cztvm.cz)

IČO 25851501  
DIČ CZ25851501  
[www.cztvm.cz](http://www.cztvm.cz)

Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Č.Ú. 163449486/ 0300

Společnost zapsána u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 21975