



Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Název výběrového řízení: TJ Podlesí – oprava víceúčelového hřiště

Druh podle předmětu: stavební práce

Druh podle finančního limitu: veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikace zadavatele: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel ve smyslu Výzvy k podání nabídek k předemětné veřejné zakázce poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1 ze dne 04. 10. 2023

Rozpočet elektro : v rozpočtu elektroinstalace položka na řádku č.42 je úprava VN od ČEZu (popis viz.níže)., v dokumentaci není k této položce uvedeno nic bližšího. Standardní doba vyjádření od distributora je do 30 dní od podání žádosti (musí obsahovat specifikace, která chybí). Tímto žádáme o vysvětlení.

Specifikace dodávky-Úprava vedení 22 kV

Úprava vedení 22 kV-zaizolování vodičů v délce cca 50 m, nový betonový sloup.

Cena nezahrnuje projekt od ČEZu a administrativní výkony. Jedná se o orientační cenu, přesnou cenu nutno nechat nacenit u ČEZ. kpl 1,00

Dotaz č. 2 ze dne 05. 10. 2023

Dobrý den, ve VV se nachází položka - Úprava vedení 22 kV-zaizolování vodičů v délce cca 50 m, nový betonový sloup. O této úpravě a novém betonovém sloupu se však Technická zpráva elektro nezmiňuje, ani v situačním výkresu není zakresleno. Prosím o detailnější specifikaci položky pro její přesné ocenění.

Odpověď na dotazy č. 1 a 2

V průběhu zpracování projektové dokumentace byla vlastníkem vedení 22 kV společností ČEZ Distribuce, a.s. požadovaná úprava vedení. V roce 2023 proběhla jednání se společností ČEZ Distribuce, a.s. a tuto úpravu si společnost ČEZ Distribuce, a.s. provedla na své vlastní náklady. Ukončení se předpokládá do konce října 2023.

Rozpočet elektro : v rozpočtu elektroinstalace položka na řádku č.42 Úprava vedení 22kV (ČEZ) BUDE OCENĚNÁ ČÁSTKOU **0,00 Kč**.

Ve Valašském Meziříčí dne 06. 10. 2023

RNDr. David Černoch, v.r.
vedoucí Odboru komunálních služeb