



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Chodník Hrachovec - horní část - 1. etapa
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel dne 16. 11. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty stanovené v § 98 odst. 1 ZZVZ.

I přestože žádost nebyla doručena ve stanovené lhůtě, zadavatel poskytuje následující vysvětlení:

Dotaz č. 1 ze dne 16. 11. 2023

*Ve výkazu výměr **SO 401 Veřejné osvětlení** není uvedena položka pro položení a dodávku kabelů ke svítidlům – CYKY 3x1,5. Chybí také specifikace stožárů (průměry trubek, síla stěn, nátěry ...). Počty světel, stožárů ve VV nekorespondují s technickou zprávou. Žádáme o upřesnění, popř. doplnění výkazu výměr k řádnému ocenění VZ.*

Odpověď na Dotaz č. 1

Dodávka a montáž kabelů ke svítidlům je součástí položek č. 18 a 19 ve stavebním objektu 401 Veřejné osvětlení.

Jedná se o třístupňové ocelové stožáry z ocelových trubek podle evropské normy EN 40 – 5. Stožáry musí být v povrchové úpravě žárový zinek (z vnější i vnitřní strany) podle normy ČSN EN ISO 1461, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 – 0,087 mm. Průměry jednotlivých stupňů jsou 133 mm, 89 mm a 60 mm.

Projektová dokumentace řeší celou stavbu, tedy všechny tři etapy, z toho důvodu nekoresponduje technická zpráva s výkazem výměr, který řeší pouze 1. etapu. V rámci 1. etapy bude provedeno 36 ks sloupů a svítidel, bližší specifikace uvádí položky č. 18, 19, 35, 36 a 37 ve stavebním objektu 401 Veřejné osvětlení.

Ve Valašském Meziříčí 21. 11. 2023