



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Identifikace veřejné zakázky:

Název: **Chodník Hrachovec - horní část - 1. etapa**
Druh podle předmětu: **stavební práce**
Druh podle finančního limitu: **podlimitní režim**
Druh zadávacího řízení: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel dne 21. 11. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty stanovené v § 98 odst. 1 ZZVZ.

I přestože žádost nebyla doručena ve stanovené lhůtě, zadavatel poskytuje následující vysvětlení:

Dotaz č. 1 ze dne 21. 11. 2023

Požadavky na LED osvětlení (Teplota chromatičnosti 5000°K , výkon LED 80W (130W)) neodpovídá dnešním standardům, není ani patrné jestli má být nasvětlen jen chodník nebo i komunikace.

K funkčnímu vyprojektování osvětlovací soustavy, která bude splňovat normy, prosíme buď dodat světelně technický výpočet nebo podklady, na základě kterých výpočet sami necháme zpracovat.

Dotaz č. 2 ze dne 21. 11. 2023

k objektu SO 301 dešťová kanalizace, p.č. 46:

46	M	28617022	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN10 vč.tvarovek	m	524,755	0,00	CS ÚRS 2022 02
		VV	517*1,015 'Přepočtené koeficientem množství	524,755			

Tato položka udává kruhovou pevnost potrubí SN 10, projektová dokumentace (Technická zpráva, Výkaz materiálu, ..) udává kruhovou pevnost SN 8. Žádáme o upřesnění, jakou SN máme ocenit.

Odpověď na Dotaz č. 1

Zadavatel dne 14. 11. 2023 uveřejnil na profilu zadavatele Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, které řeší požadavky na LED osvětlení.

Odpověď na Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje ocenit položku dle výkazu výměr.

Ve Valašském Meziříčí 22. 11. 2023