



LEGENDA :

- 1) HRDLOVÁ SPOJKA S HRDLEM JIŠTĚNÝM PROTI POSUNU (U–KUS), NAPŘ. SYNOFLEX, DN 100, PRO SPOJENÍ RŮZNÝCH DRUHŮ POTRUBÍ
- 2) HRDLOVÁ SPOJKA S HRDLEM JIŠTĚNÝM PROTI POSUNU (U–KUS), NAPŘ. SYNOFLEX, DN 80, PRO SPOJENÍ RŮZNÝCH DRUHŮ POTRUBÍ
- 3) HRDLOVÉ KOLENO Z TVÁRNÉ LITINY ((MMK–KUS), DN 100, 45°
- 4) HRDLOVÉ KOLENO Z TVÁRNÉ LITINY ((MMK–KUS), DN 100, 22,5°
- 5) HRDLOVÉ KOLENO Z TVÁRNÉ LITINY ((MMK–KUS), DN 80, 30°
- 6) LIT. HRDLOVÁ TVAROVKA S PŘÍRUBOVOU ODBOČKOU (MMA–KUS), DN 100 / 80
- 7) LIT. PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HRDLEM (EU–KUS), DN 80
- 8) PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO, PN 16, DN 80, + ZEMNÍ SOUPRAVA + ŠOUPÁTKOVÝ POKLOP
- 9) LIT. PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA (FF–KUS) DN 80, DL. 200 mm
- 10) LIT. PŘÍRUBOVÉ KOLENO 90° S PATKOU (N–KUS), DN 80
- 11) LIT. PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA (FF–KUS) DN 80, (DL. DLE HL. ULOŽENÍ)
- 12) PODZEMNÍ HYDRANT DN 80, S JEDNODUCHÝM UZÁVĚREM, TĚLESO Z TVÁR. LITINY , PN 16 + HYDRANTOVÝ POKLOP
- 13) HRDLOVÁ SPOJKA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU, DN 80, PRO PE A PVC POTRUBÍ

▼ OPĚRNÝ BLOK

POZNÁMKA

1) VEŠKERÉ LITINOVÉ ARMATURY A TVAROVKY BUDOU V PROVEDENÍ Z TVÁRNÉ LITINY S TĚŽKOU PROTIKOROZNÍ OCHRANOU (POVRSTVENÍ VNĚ I UVNITŘ EPOXIDOVÝM PRÁŠKEM).

INVESTOR		MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ NÁMĚSTÍ 7/5, VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ 75701		Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby	
ZODP. PROJEKT.		ING. ZÁDRAPA LEOŠ		Ing. Leoš Zádrapa Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: 777 626 608, IČO: 69 59 30 94 DIČ: CZ6908185845	
PROJEKTANT		FUSEK MARTIN			
CHODNÍK HRACHOVEC – HORNÍ ČÁST				STUPEŇ	DPS
				DATUM	05/2020
				ZAKÁZKA	2016_38
				číslo výtisku	
D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
300	VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY				
302	SO 302 PŘELOŽKA VODOVODU				
–06–	KLADEČSKÉ SCHÉMA				
				– – –	