

# Krajská hygienická stanice Zlínského kraje

## se sídlem ve Zlíně

Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín

Tel. 577 006 737, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r

Č.j.: KHSZL 26438/2020

Ve Vsetíně, dne 23. 11. 2020

Spisová značka: KHSZL/26438/2020/2.5/HOK/VS/ZVON-02

Č.j. odesílatele: neuvedeno

Vyřizují:

Ing. Marcela Nováková, tel.: 571 498 007, e-mail: marcela.novakova@khszlin.cz

Bc. Monika Zvonková, tel.: 571 498 006, e-mail: monika.zvonkova@khszlin.cz

**Ateliér EBEX cz s.r.o.**

**IČ: 05505178**

**Havlíčková 234/1**

**757 01 Valašské Meziříčí**

**Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Chodník Hrachovec – horní část“ umístěna pozemcích parc. č. 1206/1, 453, 649/1, 1205, 805, 807, 1034/1, 1204/1 v katastrálním území Hrachovec pro stavební řízení**

## Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Dne 20. 10. 2020 byla Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně doručena žádost Města Valašské Meziříčí, IČ:00304387, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupeného na základě písemné plné moci ze dne 19. 10. 2020 fyzickou osobou podnikající Evou Blažkovou, IČ: 68335857, se sídlem Zdeňka Fibicha 1220, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupenou na základě písemné plné moci ze dne 20. 10. 2020 právnickou osobou Ateliér EBEX cz s.r.o., IČ: 05505178, se sídlem Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí o vydání závazného stanoviska k dokumentaci stavby „**Chodník Hrachovec – horní část**“ umístěna pozemcích parc. č. 1206/1, 453, 649/1, 1205, 805, 807, 1034/1, 1204/1 v katastrálním území Hrachovec pro stavební řízení.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví k vydání závazného stanoviska a dotčený správní úřad při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, a to podle § 82 odst. 1 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

posoudila projektovou dokumentaci stavby „**Chodník Hrachovec – horní část**“ umístěna pozemcích parc. č. 1206/1, 453, 649/1, 1205, 805, 807, 1034/1, 1204/1 v katastrálním území Hrachovec pro stavební řízení, a po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, tj. s požadavky:

- a) § 3 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů;
- b) § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

vydává Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně toto

### **z á v a z n é s t a n o v i s k o :**

S projektovou dokumentací stavby „**Chodník Hrachovec – horní část**“ umístěna pozemcích parc. č. 1206/1, 453, 649/1, 1205, 805, 807, 1034/1, 1204/1 v katastrálním území Hrachovec pro stavební řízení

**s e s o u h l a s í .**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Před zahájením užívání stavby budou předloženy protokoly o analýze vzorků pitné vody, odebraných z řešených přeložek V1 a V2 vodovodního řádu v rozsahu hygienických rozborů dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, provedených (včetně odběru) držitelem osvědčení o akreditaci, držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitelem autorizace.
2. Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

### **Odůvodnění:**

Předmětem předložené projektové dokumentace (generální a zodpovědný projektant: Ing. Leoš Zádřapa, IČ: 69593094, Juřinka 131, Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01, V ČKAIT: 1301643; z 05/2020) je návrh nové dešťové kanalizace, opravu stávající dešťové kanalizace a přeložku vodovodu v souvislosti s návrhem nového chodníku.

### **SO 301 Dešťová kanalizace**

Navržená dešťová kanalizace bude napojena na stávající dešťovou kanalizaci. Po dokončení stavby bude dešťová kanalizace provozována právnickou osobou Město Valašské Meziříčí, IČ: 00304387, se sídlem Náměstí 7/5, Valašské Meziříčí, PSČ: 757 01.

### **SO 302 Přeložka vodovodu V1 a V2**

#### **Řad V1**

Objekt řeší přeložení stávajícího vodovodu PVC DN 100 vedeného v souběhu s mostním objektem na silnici III/01873. Potrubí bude z tvárné litiny DN 100 – hrdlové spoje, délky 20,49 m – z toho: předizolované trouby WKG DN 100/EL, jištění spoje – cca 14 m, potrubí z tvárné litiny DN 80 – hrdlové spoje – 2 m, uložené do ocelové chráničky DN 300 - 10 m. Součástí přeložky V1 je také demontáž stávajícího podzemního hydrantu DN 80 (a jeho nahrazení novým) a přepojení stávajícího odbočného řádu z PVC DN 80 (za odbočením bude osazeno uzavírací šoupátko DN 80).

#### **Řad V2**

Další přeložka vodovodu je navržena na konci trasy navrhovaného chodníku, kde stávající vodovod PE DN 80 je v kolizi s navrhovanou autobusovou zastávkou. Je navržena přeložka potrubím PE DN 80 v délce cca 21 m s vedením trasy navrhovaném chodníku. Překládaný vodovodní řád je provozován právnickou osobou Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., IČ: 47674652, se sídlem Jasenická 1106, Vsetín, PSČ: 755 01.

Podmínka č. 1 se opírá o požadavek vyplývající z § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícího právního předpisu, tj. § 4 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 se opírá o požadavek vyplývající z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 3 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 409/2005 Sb., v platném znění.

Ing. Marcela Nováková  
rada  
oddělení hygieny obecné a komunální

Počet listů: 2

Rozdělovník:

1 x adresát (doručení do datové schránky)

1 x KHS ZK – ÚP Vsetín, oddělení HOK