

Eva Blažková

Havlíčková 234/1

757 01 Valašské Meziříčí

VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ
LCR957/054013/2023

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM
26.06.2023VYŘIZUJE
Ing. Poruba PetrTELEFON
956 957 408GSM
724 623 861

FAX

E-MAIL
Petr.Poruba@lesycr.cz**Věc: Vyjádření správce toků****Týká se: „Chodník Hrachovec - horní část“ - vyjádření pro stavební řízení**

Výše uvedený záměr se dotýká Lesů České republiky, s. p., Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, jako správce vodního toku Hrachovecký v ř. km cca 1,300 - 2,700, IDVT 10194747. Předložená PD, zpracovaná: Ing. Leoš Zádrapa, Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 69 59 30 94, pro investora: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 - Valašské Meziříčí, řeší stavbu chodníku na pozemcích parc. č. 1206/1, 453, 463, 474/3, 479, 480, 649/1, 721, 723, 804, 805, 807, 1034/1, 1204/1 a 1205 v k. ú. Hrachovec. Dotčené pozemky jsou v majetku investora, Ředitelství silnic Zlínského kraje a soukromých osob. Celková délka řešené trasy je 1170,3 m. Správce toku souhlasí s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby při dodržení následujících podmínek:

- dle PD (SO 201) bude za účelem stavby chodníku rozšířen o 1,5 m směrem proti proudu most ev. č. 01872-5 na místní silniční komunikaci v Hrachovci v km 1,773 uzlového staničení, dno potoka do vzdálenosti 1,5 m od nových křídel mostu bude opevněno rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti jednotlivých kamenů min. 150 kg, stávající průtočný profil mostu bude zachován,

- výustní objekt (VO1) dešťové kanalizace bude veden v lokalitě od chodníku poblíž Ro č. p. 14 protlakem přes cestu s následným zaústěním do vodoteče, výustní roura bude opevněna rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti jednotlivých kamenů min. 150 kg v délce 1,5 m od osy roury na každou stranu, po svahu bude opevnění na výšku profilu opřeno o betonovou patku ve dně založenou do hloubky 0,7 m, rovnanina bude navázána na stávající opevnění koryta, výustní roura bude umístěna min. 0,5 m nade dnem potoka a seříznuta s terénem,

- výustní objekt VO2 bude proveden potrubím DN 300 přes novou opěru mostu vzniklou jeho rozšířením, dno bude v tomto úseku opevněno kamennou rovnaninou,

- přebytečný stavební materiál bude uložen mimo koryto vodního toku a jeho ochranné pásmo,

- stavba se nachází v ochranném pásmu vodního toku, stavba bude respektovat § 52 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění předpisů pozdějších (povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi),

- správa toků nebude odpovídat za škody způsobené na objektech stavby zvýšenými průtoky vody v korytě potoka,

- správce vodního toku bude přizván k převzetí dokončených prací - tel.: 724 623 861,

- při stavbě bude respektována odvětvová technická norma vodního hospodářství: TNV 75 2131 - Odběrné a výpustné objekty na vodních tocích – navrhování.



Toto vyjádření platí dva roky od jeho vydání.

Jedná se o původní vyjádření č. j. LCR957/010466/2020 ze dne 23.11.2020, které nadále zůstává v platnosti.

S pozdravem

Eva Kopecká

technik vodního hospodářství

vedoucí pracoviště Vsetín

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Moravy
U Skláren 781, 755 01 Vsetín

