

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Úprava zpevněných ploch v areálu ZŠ Šafaříkova
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel dne 20. 02. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůty stanovené v § 98 odst. 1 ZZVZ. I přestože žádost nebyla doručena ve stanovené lhůtě, zadavatel vzhledem k charakteru uvedené žádosti poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 ze dne 20. 02. 2024

Žádáme o upřesnění položky č. 26 objektu SO 02 - Montáž pohonu pro bránu – o jaký pohon se jedná? V technické zprávě je uvedeno, že pohon brány bude ruční. Pokud se uvažuje s elektrickým pohonem, žádáme o doplnění dokumentace tak, aby bylo možno položku správně nacenit.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel poskytuje podrobnější specifikaci pohonu brány a požadované výbavy.

Specifikace brány:

- Pohon pro posuvnou samonosnou bránu s napájením 230 V, pro hmotnost brány 900 kg, celková délka brány 7500 m, světlost průjezdu 4800 mm.

Vybavení a provedení:

- automatické koncové spínače, maják, bezpečnostní optozávora, 2x bezpečnostní klíč pro nouzové otevření, 2x dálkový ovladač, min rychlost posuvu 30 cm /s
- GSM modul pro otevírání pomocí telefonu pro min 100 telefonních čísel

Řídící jednotka s funkcemi:

- automatické zavírání (nastavitelný čas)
- nastavitelné zavírání po FOTO
- předblikávání
- zpomalení
- nastavení citlivost ampérmetru
- funkce stop ampér kdy pohon zastaví, pokud je zatížen víc než při běžném provozu a tím zajistí bezpečný chod brány.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 dny, tj.

do 29. 2. 2024 do 10:00 hod.

Ve Valašském Meziříčí dne 21. 02. 2024