2.NP





3.NP





LEGENDA

okruhy 230V do 10A

LEGENDA SVÍTIDEL

1 Kruhové LED svítidlo, typu downlight 840 (2317lm; 22W)
3 Podhledové LED svítidlo 600x600, 840 (2899lm; 26.0 W)

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Datum revize Date of revision	Číslo revize No. revision	Vypracoval revizi Drawn by revision	Popis revize Description of revision

Objednatel / Client:
Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

BP projekt, s.r.o.
Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 751 811, fax 571 613 334

Akce / Project:
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

Měřítko / Scale: 1:100
Paré / Set:

Obsah / Content:

Profese / Specialization: **D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika**

Název výkresu / Plan name:
Úpravy elektroinstalací - 2.NP a 3.NP

Vypracoval / Drawn by:	Radim Blaťák
Zodp. projektant / Designer:	Šimon Sedlář
Kontroloval / Controlled by:	Ing. Martin Maňák
Manažer projektu / Project manager:	Ing. Martin Maňák
Datum / Date:	07/2023
Stupeň / Doc.type:	DPS
Formát / Size:	3xA4
Revize / Revision:	R0
Archivní číslo / Document No:	23207-14/4

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy BPprojekt, s r.o., a nesmí být použita bez jejího souhlasu
This documentation is an intellectual property of company BPprojekt, s r.o, and must not be used without its declaratory permission or contractual agreement