


POZNÁMKA K PODHLEDŮM:

PODHLÉDY SE MĚNÍ V M.Č.
1.04, 1.07 až 1.19, 1.37, 1.41 až 1.49

V ČÁSTI M.Č.

1.24, 1.26, 1.27, 1.28, 1.33, 1.35,
1.38, 1.40

Legenda značek PO

Hranice požárního úseku

PÚ N 101
II.SP.B Nadzemní požární úsek v s pořadovým číslem 101,
stupeň požární bezpečnosti II.ČCHÚC 1
NÚC Částečně chráněná úniková cesta č.1
Nechráněná úniková cestaREI 45
Požadovaná požární odolnost vodorovných
konstrukcí pro mezní stavy R, E, I 45 minutREI W 60
Požadovaná požární odolnost svislých konstrukcí
pro mezní stavy R,E,I,W 60 minut, druh konstrukce DP1EI/W 30
Požární uzávěr bránící/omezující šíření tepla s pož.
odolností 30 min, druh konstrukce DP1,se samozavíračem, kouřotěsný
Stávající požární uzávěr

Prostor střežený hlásiči požáru

Nouzové osvětlení

Akustické signalizační zařízení

Směr úniku

Východ na volné prostranství

Stávající hadicový systém D25, hadice 30 m

Klíčový trezor požární ochrany

Zábleskový maják

Obslužné pole požární ochrany

Externí tablo EPS

Požární klapka VZT

| OZNAČENÍ | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA (M ²) |
|----------|-------------------------------|--------------------------|
| 1.01 | VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ | 16,03 |
| 1.02 | SCHODIŠTĚ DO 1.PP | 8,56 |
| 1.03 | SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR | 16,10 18,45 |
| 1.04 | CHODBA 1 | 76,15 |
| 1.05 | RECEPCE | 6,66 |
| 1.06 | MASÁŽE | 8,27 |
| 1.07 | SKALD RECEPCE | 10,04 |
| 1.08 | WC | 2,00 |
| 1.09 | UMÝVÁRNA | 2,00 |
| 1.10 | ŠPINAVÉ PRÁDLO | 5,44 |
| 1.11 | SESTERNA | 14,31 |
| 1.12 | 2 LŮŽKOVÝ POKOJ | 18,53 |
| 1.13 | KOUPEKNA PRO TP | 8,58 |
| 1.14 | 2 LŮŽKOVÝ POKOJ | 20,09 |
| 1.15 | PŘEDSÍŇ PRO HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ | 7,61 |
| 1.16 | WC PRO TP | 3,23 |
| 1.17 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 2,92 |
| 1.18 | CENTRÁLNÍ SPRCHA | 9,88 |

| | | |
|------|-------------------------------------|---------------|
| 1.19 | 2 LŮŽKOVÝ POKOJ | 26,46 |
| 1.20 | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | 3,58 |
| 1.21 | PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU | 2,46 |
| 1.22 | WC PERSONÁLU | 1,11 |
| 1.23 | WC PERSONÁLU | 1,11 |
| 1.24 | SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR | 4,90 14,80 |
| 1.25 | SCHODIŠTĚ DO 1.PP | - |
| 1.26 | KLIDOVÁ MÍSTNOST DS | 14,43 |
| 1.27 | VEDOUCÍ DS + JEDNÁNÍ S KLIENTY | 12,10 |
| 1.28 | CHODBA | 17,95 |
| 1.29 | VSTUPNÍ ZÁVĚTŘÍ | 9,50 |
| 1.30 | NEOBSAZENO | - |
| 1.31 | PRACOVNÍ MÍSTNOST DS | 35,81 |
| 1.32 | STROJOVNA VÝTAHU | 2,25 |
| 1.33 | SKLAD TERMOPORTŮ | 3,28 |
| 1.34 | JIDELNÍ VÝTAH | 3,17 |
| 1.35 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA S VÝDEJNOU JIDEL | 13,55 |
| 1.36 | DENNÍ MÍSTNOST + JIDELNA KLIENTŮ DS | 56,26 |
| 1.37 | KOUPELNA PRO TP | 6,12 |
| 1.38 | KOUPELNA + WC IMOBILNÍ ŽENY | 5,46 |

| | | |
|------|-----------------------|-------|
| 1.39 | PŘEDSÍŇ WC IMOBILNÍCH | 4,65 |
| 1.40 | WC IMOBILNÍ MUŽI | 5,00 |
| 1.41 | 2 LŮŽKOVÝ POKOJ | 18,24 |
| 1.42 | 2 LŮŽKOVÝ POKOJ | 18,05 |
| 1.43 | KOUPELNA PRO TP | 6,12 |
| 1.44 | 2 LŮŽKOVÝ POKOJ | 26,19 |
| 1.45 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST | 30,84 |
| 1.46 | 2 LŮŽKOVÝ POKOJ | 18,82 |
| 1.47 | CHODBA 2 | 5,83 |
| 1.48 | ČISTÉ PRÁDLO | 6,60 |
| 1.49 | KOUPELNA PRO TP | 5,80 |
| 1.50 | NEOBSAZENO | - |
| 1.51 | LŮŽKOVÝ VÝTAH | 6,38 |

Objednatel / Client:

Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Akce / Project:

DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

Obsah / Content:

Profese:
Specialization: D.1.3 Požárn-bezpečnostní řešení

Název výkresu / Plan name:

Půdorys 1.NP - PBŘ

Formát:
Size: 2xA4Revize:
Revision: R0

bp BP projekt, s.r.o.

Havlíčková 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 751 811, fax 571 613 334

Měřítko / Scale:

1:150

Paré / Set:

Vypracoval:
Drawn by: Ing. Lubomír HradilZodp. projektant:
Designer: Šimon SedlářKontroloval:
Controlled by: Ing. Martin MaňákManažer projektu:
Project manager: Ing. Martin MaňákDatum:
Date: 07/2023Stupeň:
Doc.type: DPSArchivní číslo:
Document No: 23207-05/2Tato dokumentace je duševním majetkem firmy BPprojekt, s.r.o., a nesmí být použita bez jejího souhlasu
This documentation is an intellectual property of company BPprojekt, s.r.o. and must not be used without its declaratory permission or contractual agreement