NOVÁ LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	STROPY
1.01	VSTUPNÍ ZÁDVEŘÍ	16,03	MALBA
1.02	SCHODIŠTĚ DO 1.PP	8,56	MALBA
1.03	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	16,10 18,45	MALBA, V ČÁSTI KAZETOVÝ PODHLED S.V.=3,3m
1.04	CHODBA 1	76,15	KAZETOVÝ PODHLED, S.V.=2,9m
1.05	RECEPCE	6,66	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,9m
1.06	MASÁŽE	8,27	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=3,2m
1.07	SKALD RECEPCE	10,04	PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.V.=3,2m
1.08	WC	2,00	KAZETOVÝ PODHLED, S.V.=3,2m
1.09	UMÝVÁRNA	2,00	KAZETOVÝ PODHLED, S.V.=3,2m
1.10	ŠPINAVÉ PRÁDLO	5,44	PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.V.=3,2m
1.11	SESTERNA	14,31	PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.V.=3,2m
1.12	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	18,53	PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.V.=3,2m
1.13	KOUPEKNA PRO TP	8,58	KAZETOVÝ PODHLED, S.V.=3,2m
1.14	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	20,09	PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.V.=3,2m
1.15	PŘEDSÍŇ PRO HYGIENICKÉ ZAZEMÍ	7,61	KAZETOVÝ PODHLED, S.V.=3,15m
1.16	WC PRO TP	3,23	KAZETOVÝ PODHLED, S.V.=3,15m
1.17	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,92	KAZETOVÝ PODHLED, S.V.=3,15m
1.18	CENTRÁLNÍ SPRCHA	9,88	KAZETOVÝ PODHLED, S.V.=3,15m
1.19	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	26,46	PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.V.=3,1m
1.20	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,58	MALBA
1.21	PŘEDSÍŇ WC PERSONÁLU	2,46	MALBA
1.22	WC PERSONÁLU	1,11	MALBA
1.23	WC PERSONÁLU	1,11	MALBA
1.24	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	4,90 14,80	MALBA
1.25	SCHODIŠTĚ DO 1.PP	-	-
1.26	KLIDOVÁ MÍSTNOST DS	14,43	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=3,0m
1.27	VEDOUCÍ DS + JEDNÁNÍ S KLIENTY	12,10	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=3,0m
1.28	CHODBA	17,95	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=3,1m
1.29	VSTUPNÍ ZÁVĚTŘÍ	9,50	MALBA
1.30	NEOBSAZENO	-	-
1.31	PRACOVNÍ MÍSTNOST DS	35,81	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=3,0m
1.32	STROJOVNA VÝTAHU	2,25	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,7m
1.33	SKLAD TERMOPORTŮ	3,28	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=3,0m
1.34	JÍDELNÍ VÝTAH	3,17	-
1.35	ČAJOVÁ KUCHYŇKA S VÝDEJNOU JÍDEL	13,55	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=3,0m
1.36	DENNÍ MÍSTNOST + JÍDELNA KLIENTŮ DS	56,26	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=3,0m
1.37	KOUPELNA PRO TP	6,12	KAZETOVÝ PODHLED, S.V.=3,1m
1.38	KOUPELNA + WC IMOBILNÍ ŽENY	5,46	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=2,7m
1.39	PŘEDSÍŇ WC IMOBILNÍCH	4,65	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=3,0m
1.40	WC IMOBILNÍ MUŽI	5,00	KAZETOVÝ PODHLED S.V.=3,0m
1.41	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	18,24	PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.V.=3,1m
1.42	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	18,05	PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.V.=3,1m
1.43	KOUPELNA PRO TP	6,12	KAZETOVÝ PODHLED, S.V.=3,1m
1.44	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	26,19	PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.V.=3,1m
1.45	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	30,84	PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.V.=3,1m
1.46	2 LŮŽKOVÝ POKOJ	18,82	PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.V.=3,1m
1.47	CHODBA 2	5,83	KAZETOVÝ PODHLED, S.V.=2,9m
1.48	ČISTÉ PRÁDLO	6,60	PLNÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED, S.V.=3,1m
1.49	KOUPELNA PRO TP	5,80	KAZETOVÝ PODHLED, S.V.=3,1m
1.50	NEOBSAZENO	-	-
1.51	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,38	-



LEGENDA

- zásuvka 230V/16A
- zásuvka 230V/16A IP44
- volné vyvedení kabelu 230V do 10A
- zásuvka 2xRJ45 cat. 6
- zásuvka TV/R/SAT
- x–násobný rámeček horizontální
- doplňkové/hlavní ochranné pospojování
- lednice
- myčka
- varná deska
- pečící trouba
- mikrovlnná trouba
- digestoř
- rozvaděč silnoproudý
- rozvaděč technologický
- ohřívač TUV
- ekvipotenciální přípojnice
- požární klapka
- okruhy 230V do 10A
- okruhy 230V nad 10A
- okruhy 400V
- hlavní kabelové trasy – kabelové rošty

RH.101/a
- označení zařízení
- číslo jističe / obvodu
- označení napájecího rozvaděče

PŘÍKLADY OSAZENÍ – STŮL



POZNÁMKY

Elektroinstalace na WC pro tělesně postižené bude provedena dle vyhlášky č.398 – vypínače, zásuvky a jiné ovládací prvky budou umístěny ve výšce 600–1200mm a minimálně 500mm od pevné překážky. Místnost bude vybavena nouzovým osvětlením a nouzovým přivolávacím systémem.

POZNÁMKY:

- Veškeré vypínače a zásuvky na pokojích budou instalovány ve výšce 1,2m nad podlahou. Přesné umístění koordinovat na stavbě dle upřesnění umístění zařizovacích předmětů a požadavku investora.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
– 3NPE stř. 50Hz, 400/230V TN–S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000–4–41 ed.3, ČSN 33 2000–5–54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.
Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA.

Datum revize Date of revision	Číslo revize No. revision	Vypracoval revizi Drawn by revision	Popis revize Description of revision

Objednatel / Client:
Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

BP projekt, s.r.o.
Havlíčkova 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí
tel. 571 751 811, fax 571 613 334

Akce / Project:
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP

Měřítko / Scale: 1:100
Paré / Set:

Obsah / Content:

Vypracoval: Drawn by:	Radim Blaťák
Zodp. projektant: Designer:	Šimon Sedlář
Profese: Specialization:	D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika
Manažer projektu Project manager:	Ing. Martin Maňák
Kontroloval: Controlled by:	Ing. Martin Maňák
Datum: Date:	07/2023
Stupeň: Doc.type:	DPS
Archivní číslo: Document No:	23207-14/3

Název výkresu / Plan name:
Zásuvky a technologie - 1.NP

Formát: Size: 6xA4
Revize: Revision: R0

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy BPprojekt, s.r.o., a nesmí být použita bez jejího souhlasu
This documentation is an intellectual property of company BPprojekt, s.r.o, and must not be used without its declaratory permission or contractual agreement