



- okružný zsov do 10A
— hlavní kabelové trasy – kabelové rošty

RH.101/a

označení zařízení

_____ číslo jističe / obvodu
_____ označení napájecího rozvaděče

LEGENDA SVÍTIDEL

- | | | |
|---|--|--|
| | | Kruhové LED svídllo, typu downlight 840 (2317lm; 22W) |
| 2 | | Kruhové LED svídllo, typu downlight 840 (2729lm; 26W) |
| 3 | | Podhledové LED svídllo 600x600, 840 (2899lm; 26,0 W) |
| 4 | | Podhledové LED svídllo 600x600, 840, DALI (2899lm; 26,0 W) |
| 5 | | Prísazené LED svídllo, UGR<19 (3998lm; 36,0 W) |
| 6 | | Svídllo LED do KU68 (140lm; 2,5W) |
| 7 | | Zapuzštené protipánicové svídllo, bat. zdroj 180 minút |
| 8 | | Prísazené protipánicové svídllo, bat. zdroj 180 minút |
| 9 | | Nástený svítlík piktogram, bat. zdroj 180 minút |

POZNÁMKY

Elektroinstalace na WC pro tělesně postižené bude provedena dle vyhlášky č.398 – vyjímáče, zásuvky a jiné ovládací prvky budou umístěny ve výšce 600–1200mm a minimálně 500mm od pevné překážky. Místnost bude vybavena nouzovým osvětlením a nouzovým přívlačným systémem.

POZNÁMKY:

- Všecké vypínače budou instalovány ve výšce 1,2m nad podlahou. Přesné umístění koordinovat na stavbě dle upřesnění umístění zatřizovacích předmětů a požadavku investora.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:

– 3NPE stř. 50HZ, 400/230V TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

Zásuvkové okruhy (do 32A včetně) jsou navíc doplněny o doplňkovou ochranu proudovým chráničem

Objednatel / Client:		Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	
Město Valašské Meziříčí		Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP		D.1.4 Síťnaproduct elektrotechnika	
Profesí: Specialization:		D.1.4 Síťnaproduct elektrotechnika	
Název výkresu / Plan name:		Osvětlení - 1.NP	
Formát: Size:		4x4	
Revize: Revision:		R0	

Tato dokumentace je duševním majetkem firmy BPprojekt, s.r.o., a nesmí být použita bez jejího souhlasu.
This documentation is an intellectual property of company BPprojekt, s.r.o., and must not be used without its declaratory permission or contractual agreement.