

- ÚSTŘEDNA EPS V ROZVADĚČI EI30 DP1
- Systém EPS bude ovládat dále uvedená zařízení:
- optická signalizace požáru - zábleskový maják
  - aktívace sítě
  - aktívace zařízení dálkového přenosu (ZDP) na PCO HZS ve Zlíně
  - odblokování dveří na únikových cestách (odpopení napájení elektrických zámků)
  - vypnutí vzduchotechniky v rozvaděči NN
  - impuls pro uzavření požárních klapek VZT - pouze nových
  - odblokování klíčového trezoru požární ochrany (KTPO)
  - aktivování OPPO - obslužné pole požární ochrany
- Systém EPS bude monitorovat dále uvedená zařízení:
- monitoring záložního zdroje EPS - Výpadek/porucha.

LEGENDA EPS:

- EPS – ÚSTŘEDNA EPS
- EPS – EXTERNÍ TABLO
- EPS – ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU
- EPS – OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- EPS – KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY
- EPS – ZÁBLISKOVÝ MAJÁK
- EPS – OPTICKOKOUŘOVÝ HLÁSIČ
- EPS – MULTISENZOROVÝ HLÁSIČ
- EPS – TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ
- EPS – AKUSTICKÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ

LEGENDA EKV:

- EKV – ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA
- EKV – ČTEČKA
- EKV – EL. ZÁMEK, INVERZNÍ, CERTIFIKOVANÝ


LEGENDA KT:

- KABEL. TRASA VE ŽLABU ZAVĚŠENA NA STROPĚ– EPS
- KABEL. TRASA VE ŽLABU MERKUR ZAVĚŠENA NA STROPĚ– SLP
- KABEL. TRASA V TRUBCE PVC VE ZDI POD OMITKOU– EPS
- KABEL. TRASA V TRUBCE PVC VE ZDI POD OMITKOU– EPS OVL. ZAŘÍZENÍ
- KABEL. TRASA V TRUBCE PVC VE ZDI POD OMITKOU– SLP
- KABEL. TRASA NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM– EPS
- KABEL. TRASA NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM– EPS OVL. ZAŘÍZENÍ
- KABEL. TRASA NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM– SLP

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M <sup>2</sup> )	PODLAHA	TPP	ROZVĚV PODLAHY	OPRAVA STĚN	STROPY	PODÁNKA
0.01	MANIPULAČNÍ RAMPA	27,69	STÁVAJÍCÍ, VYSPRAVENÍ		-3,400			
0.02	VEJŠNÍ VSTUPNÍ ZADVĚŘI	15,36	STÁVAJÍCÍ PVC PROTISKLUZOVÁ STAVAJÍCÍ LITE TERACOVÝ VÝSPRAVENÍ	A1,A4,C	-3,400			
0.03	CHODBA	73,20	STÁVAJÍCÍ PVC	A3,A4	-3,400			
0.04	STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ZAJEMÍ	48,08	BETON-STÁVAJÍCÍ		-3,400			
0.05	STÁVAJÍCÍ TECHNICKÉ ZAJEMÍ	61,59	BETON-STÁVAJÍCÍ					
0.06	PŮJŠNÁ A SKLAD KOMPENZAČNÍ POMOČEK	28,97	STÁVAJÍCÍ PVC	A6,A7	-3,400			
0.07	SPISOVNA	7,20	STÁVAJÍCÍ PVC	A7	-3,400			
0.08	SPISOVNA	15,45	STÁVAJÍCÍ PVC	A7	-3,400			
0.09	WC DORŽBA	1,19	KERAMICKÁ DLAŽBA NEKLIZNÁ	B1,B5	-3,400			
0.10	PŘEDSÍŇ WC DORŽBA	2,07	KERAMICKÁ DLAŽBA NEKLIZNÁ	B1,B5	-3,400			
0.11	HYG. ZAJEMÍ DORŽBY	6,05	STÁVAJÍCÍ LITE TERACOVÝ VÝSPRAVENÍ	C	-3,400			
0.12	SCHODIŠTĚ DO 1.NP	6,67	STÁVAJÍCÍ LITE TERACOVÝ VÝSPRAVENÍ	C	-3,400			
0.13	HYGIENICKÉ ZAJEMÍ	8,38	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ	B15,B5	-3,120			
0.14	WC ŽENY	2,41	KERAMICKÁ DLAŽBA NEKLIZNÁ	B1,B5	-3,120			
0.15	SATNA ŽENY	32,62	STÁVAJÍCÍ PVC	A6	-3,400			
0.16	MÍSTNOST SPRÁVCE	13,19	STÁVAJÍCÍ PVC	A6	-3,400			
0.17	DILNÝ UDORŽBY A SKLAD	20,26	KERAMICKÁ DLAŽBA	B3	-3,400			
0.18	SATNA MUŽI	15,90	STÁVAJÍCÍ PVC	A6	-3,400			
0.19	HYGIENICKÉ ZAJEMÍ	4,94	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ	B15,B5	-3,400			
0.20	WC MUŽI	1,21	KERAMICKÁ DLAŽBA NEKLIZNÁ	B1,B5	-3,400			
0.21	WC ŽENY	1,21	KERAMICKÁ DLAŽBA NEKLIZNÁ	B1,B5	-3,400			
0.22	HYGIENICKÉ ZAJEMÍ	7,70	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ	B15,B5	-3,400			
0.23	SATNA ŽENY	31,26	STÁVAJÍCÍ PVC	A3	-3,400			
0.24	OSVĚTLENÍ V SKLADĚ THERMOFOT A JUDLOKOVÝ	33,99	KERAMICKÁ DLAŽBA PROTISKLUZOVÁ	B4	-3,400			
0.25	LOŽKOVÝ VÝTAH	6,37	STÁVAJÍCÍ					
0.26	TECHNICKÉ ZAJEMÍ	13,15	KERAMICKÁ DLAŽBA	B6	-3,120			
0.27	PŘEDSÍŇ WC OKLUD. NIKA	2,84	KERAMICKÁ DLAŽBA NEKLIZNÁ	B1	-3,120			
0.28	POHOTOVOSTNÍ WC	1,91	KERAMICKÁ DLAŽBA NEKLIZNÁ	B1	-3,120			

SITUAČNÍ SCHÉMA



±0,000 = úroveň podlaží 1.NP

Datum revize Date of revision	Číslo revize No. revision	Vypracoval reviz Drawn by revision	Popis revize Description of revision
Objednatel / Client:			
Město Valašské Meziříčí Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí			
Akce / Project:		Měřítko / Scale:	Paré / Set:
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP		1:100	
Obsah / Content:		Vypracoval: Drawn by:	Bc. Jakub Kupec
Profese: Specialization:		Zodp. projektant: Designer:	Jan Kupec
Název výkresu / Plan name:		Kontroloval: Controlled by:	Ing. Martin Maňák
Půdorys 1.PP		Manažer projektu: Project manager:	Ing. Martin Maňák
Formát: Size:		Datum: Date:	07/2023
5xA4		Stupeň: Doc.type:	DPS
Revize: Revision:		Archivní číslo: Document No:	23207-15/03
R0			