



HZSZX008H0SD

**Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje****Územní odbor Vsetín**

Železničního vojska 1347, 757 01 Valašské Meziříčí

Č. j.: HSZL- 3572-3/VS-2023  
Počet stran: 3  
Počet příloh: 0

Adresát:  
**Město Valašské Meziříčí**  
Náměstí 7/5  
757 01 Valašské Meziříčí

Vyřizuje za PO: por. Ing. Radek Stolář  
Tel.: 950 681 322  
E-mail: radek.stolar@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: nprap. Ing. Anna Hubová  
Tel.: 950 681 331  
E-mail: anna.hubova@hzscr.cz

Datum: 1. 11. 2023

**KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO  
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA**

**Název stavby:**

Dům sociálních služeb - stavební úpravy 1. NP

**Místo stavby:**

Žerotínova 319/21, 757 01 Valašské Meziříčí  
k. ú.: Valašské Meziříčí-město, parc. č. 2009/1

**Stavebník:**

Město Valašské Meziříčí, IČO 00304387  
Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

**Předložená dokumentace:**

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení  
vypracoval: Ing. Martin Maňák, ČKAIT 1301699  
datum: 07/2023

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) obdržel dne 2. 10. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS ZLK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Tel.: 950 681 111  
E-mail: zlk.epodatelna@hzscr.cz

Datová schránka: z3paa5u  
www.hzszyk.eu

IČO: 70887306  
Číslo účtu: 19-16035881/0710

## **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

HZS ZLK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS ZLK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**

HZS ZLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Dům sociálních služeb - stavební úpravy 1. NP  
vypracoval: Ing. Lubomír Hradil, ČKAIT 1100892  
datum: 07/2023

**Popis stavby:** Projektová dokumentace řeší stavební úpravy a změnu užívání 1. nadzemního podlaží stávajícího objektu na lůžkovou část sociální péče. Jednotlivé obytné buňky budou tvořit samostatné požární úseky. Celý objekt bude nově vybaven elektrickou požární signalizací.

V objektu bude nainstalována elektrická požární signalizace s dálkovým přenosem signálu na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. podmínky pro připojení jsou zveřejněny na internetových stránkách <https://www.hzscr.cz/clanek/dzp-a-dokumentace-pco-dokumenty.aspx>. Bližší informace budou poskytnuty na emailové adrese ZLK.DZP-PCO@hzscr.cz.

HZS ZLK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu s výškou stavby větší než 6 m, s pátou třídou využití určenou pro více než 10 osob, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob, která je podle ustanovení § 9 písm. a) bod 3 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ZLK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení

splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

### **Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva**

HZS ZLK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS ZLK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

### **Odůvodnění**


HZS ZLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace, technická zpráva.
- Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS ZLK k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti.

### **Závěr**

HZS ZLK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

**SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**



**vz. mjr. Ing. Roman Krystyník**



