

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VENKOVNÍ VÝTAH

v rámci podlimitní veřejné zakázky: Oprava dvou výtahů v bytovém domě na ulici
Zašovská 776 ve Valašském Meziříčí

1. Demontáž starého výtahu.

Původní zůstanou:

- Vodítka kabiny i protizávaží včetně ukotvení (tato budou vyrovnána a očištěna).
- Protizávaží výtahu včetně výplně.
- Výtahový stroj – na stávajícím stroji bude vyměněno trakční kolo.

2. Dodávka a montáž nového výtahu v následujícím provedení:

Typ výtahu	osobní, trakční – vybaven pro přepravu imobilních osob dle ČSN EN 81-70 ed.2
Nosnost	630 kg
Dopravní rychlost	1 ms ⁻¹
Strojovna	bez (výtahový stroj umístěn v horní části výtahové šachty)
Rozměry výtahové šachty	šířka 1 680 mm, hloubka 1 980 mm
Prohlubeň	1 200 mm - stávající
Horní rozměr	3 600 mm - stávající
Dopravní zdvih	21,05 m
Výtahový stroj	zůstává původní bezpřevodový typ ANLISO - na výtahovém stroji bude vyměněno trakční kolo
Nosné prostředky	ocelová lana, F7S
Počet stanic	9
Počet nástupišť	9
Kabina	průchozí, kovová
Rám kabiny	žárově zinkovaný
Povrchová úprava	NEREZ jemný brus
Rozměr kabiny	šířka 1 100 mm, hloubka 1 400 mm, výška 2 150 mm
Vybavení kabiny	- ovládací sloup v provedení NEREZ jemný brus, osazený tlačítky - hlásič pater, součástí digitálního zobrazovače - trubkové madlo na zadní stěně kabiny v provedení NEREZ jemný brus - zrcadlo s fasetou do poloviny zadní stěny - okopové lišty ve spodní části kabiny v provedení NEREZ jemný brus - komunikační zařízení mezi kabinou a místem stálého vyproštění GSM - nouzové osvětlení v ovladačové kombinaci dle platné ČSN EN - digitální polohová signalizace, RVD 04 - akustický signál dojezdu výtahu do stanice vč. hlasového oznámení čísla stanice - indukční poslech pro nedoslýchavé osoby
Podlaha kabiny	kovová, krytá protiskluzovou krytinou

Osvětlení kabiny	LED bodovky, záruka na osvětlení 5 let
Kabinové dveře	automatické, dvou-panelové, teleskopické – frekvenčně řízené
Povrchová úprava	NEREZ jemný brus
Rozměr kabinových dveří	šířka 800 mm, výška 2 000 mm
Jištění dveří	celoplošná fotobuňka – cegard/Mini
Práh	standard - hliníkový
Šachetní dveře	automatické, dvou-panelové, teleskopické
Povrchová úprava	KOMAXIT – odstín dle výběr zadavatele (pro stanice 1 až 8, uvnitř budovy)
	NEREZ brus (pro stanici 0, vstup zvenku budovy)
Rozměr šachetních dveří	šířka 800 mm, výška 2 000 mm
Požární odolnost	není požadována
Práh	standard – hliníkový
Řízení výtahu	- mikroprocesorové – řídicí karta E448, snímání polohy klece je feromagnetickým páskem, tzv. systém Limax - vlečné kabely jsou konektorované - tlačítkové se samoobsluhou, sběrné, - vzdálený servisní monitoring přes GSM systém nebo pevný internet - záruka na frekvenční měnič: 5 let - záruka na řídicí desku, dekodéry: 10 let - garance dodávky frekvenčního měniče do 24 hodin
Vnější řízení	ovladač s potvrzením volby pro přivolání klece
Provedení přivolávače	- s tlačítka v provedení NEREZ jemný brus - polohová signalizace ve všech stanicích LCD, možnost použití bezkontaktních čipů tzv. RFID
Kabinové řízení	- ovladač s potvrzením volby pro jízdu do stanic - ovladač nouzové signalizace, možnost použití bezkontaktních čipů tzv. RFID - digitální polohová signalizace LCD - tlačítko otevírání a zavírání automatických dveří - signalizace přetížení
Provedení	ovládací sloup v provedení NEREZ jemný brus osazený tlačítky, Braillovo písmo

3. Výtah bude splňovat požadavky ČSN EN 81-20, ČSN EN 81-50, ČSN EN 81-21, NV č.122/2016 v platném znění.
4. Řízení výtahu bude koncipováno tak, aby bylo možné provádět pozáruční servis bez omezení i jinou odborně způsobilou organizací, než je dodavatel.