



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Oprava dvou výtahů v bytovém domě na ulici Zašovská 776 ve Valašském Meziříčí
Druh podle předmětu:	dodávky
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel dne 06. 05. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Přestože žádost o vysvětlení nebyla doručena včas ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), poskytuje zadavatel vzhledem k charakteru uvedené žádosti následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 ze dne 06. 05. 2024

Lze u venkovního výtahu vyměnit celý stroj za nový?

Odpověď na dotaz č. 1

Dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro venkovní výtah platí, že výtahový stroj měněn nebude, na stávajícím stroji bude vyměněno pouze trakční kolo. Výtahový stroj je bezporuchový a vyhovuje všem požadavkům, proto budou u tohoto výtahu prováděny pouze opravy a výměny nutných komponentů.

Ve Valašském Meziříčí dne 07. 05. 2024